



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070070

N/REF : 16/06/2025 12H13 C:022575 I:16740
V/REF : DT2025-2217
V/Email reçu le Lundi 16/06/2025 à 12H13

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5023
IMMEUBLE : LYON 7 UNIVERSITES
RUES MARSEILLE/JANGOT/BONALD/
PASTEUR/REINACH/MONTESQUIEU
69007 LYON

Dardilly, le 22 Juillet 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 64 RUE SALOMON REINACH - LOGEMENT EX GOSSART AU 1ER ETAGE SOUS PASS
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN LOGEMENT DE TYPE T1
Donneur d'ordre : Mr R. RABHI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 27/06 A 13H15 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX GOSSART AU 2EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

CUISINE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 PRISES DE COURANT EN SAILLIE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE SAILLIE
- REPRISE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE DES TUYAUX DE GAZ AVEC POSE D'UN COLLIER DE MISE A LA TERRE

CHAMBRE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 PRISES DE COURANT EN SAILLIE

SALON :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT EN SAILLIE



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070070

TABLEAU ELECTRIQUE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA
TYPE A BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION
- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA POUR LES
CHAUFFAGES ELECTRIQUES
REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 21/07/25 a 15H50 Mr R. RABHI

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	50	172,92	172,92
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	50	107,30	107,30
2,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	50	15,50	31,00
7,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	50	15,39	107,73
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA chauffage	51	107,30	107,30
1,50	UJ0B0020-H.MO Reprise liaison equi.gaz	51	51,79	77,68
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Fourniture collier mise a la terre	51	7,50	7,50
TOTAL H.T.				611,43
T.V.A. a 10,00%				61,14
TOTAL T.T.C.En EURO				672,57

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON

94 RUE BOILEAU
69006 LYON**DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 2217**

1606-1213.

Attente associée n° 2025-000005205
Saisie le 16/06/2025 12h13
INTERNE - Visite ou contrôleCréation DT
16/06/2025Transmission DT
16/06/2025 - 14h20
DématérialiséeTravaux à réaliser entre le
16/06/2025 et le 14/07/2025**LIEU DE L'INTERVENTION**Ens:0001\Eta:-1\Porte 64201
64 RUE SALOMON REINACH
LYON 7 EME
69007 LYON 7 EME Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur :

Mod. demandeur :

Contrat :

Mod. localisation :

P. 5234 - T. 01 - E. 01

FOURNISSEURAMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017

Marché: 2023/33/2

Bordereau : ELECTRICITE - AMES

Montant inférieur à 570.00 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant. Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr**Votre correspondant:**

RABHI RACHID -

Rachid.RABHI@batigere.fr

INTERVENTION**DEMANDE :** Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique**MOTIF :** SUITE EDLS EX GOSSART 64 REINACH CONSUEL**COMPLEMENT
TECHNIQUE :**

logement vacant sur passe T1 bis 71_01_0001_02_7101084930 CONSUEL

Montant estimatif des travaux: 0,00 € TTC**DISPONIBILITE CLIENT :****CLÉS :****GARDIEN :**

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

Signature fournisseur**Date****Signature client**

____/____/____

Votre problème est-il résolu ?

La réalisation de votre intervention est à signaler dans votre espace
fournisseurUne enquête de satisfaction est à votre disposition sur votre espace
client batigere.fr**VALIDATION****Saisie :** 16/06/2025 - 12h29m58 / RABHI RACHID**Validé :** 16/06/2025 - 12h30m52 / RABHI RACHID