



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070144

N/REF : 26/06/2025 10H50 C:022575 I:31175
V/REF : DT2025-2347
V/Email reçu le Jeudi 26/06/2025 à 10H50

**BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5060
IMMEUBLE : LYON 5 ST JEAN -5060
54E1/54E2, RUE SAINT JEAN
27, RUE DU BOEUF
69005 LYON

Dardilly, le 29 Juillet 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 27 RUE DU BOEUF - LOGEMENT MR LA ROSA TEL 0603756791 AU 4EME ETAGE
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN LOGEMENT DE TYPE T2
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 22/07 A 08H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR LA ROSA AU 4EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

TABLEAU ELECTRIQUE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 7 DISJONCTEURS 20A
REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

ENTREE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT APPARENTE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR APPARENT

SALLE DE BAIN :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR DOUBLE ET LA BOITE
D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070144

CUISINE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ET LA BOITE
D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT

REPRISE ECLAIRAGE POINT DE CENTRE, POSE D'UNE DOUILLE ET AMPOULE
MANQUANTE

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 28/07/25 a 18H42 Mme N. GODARD

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
7,00	UJ0D0090-Rempl.disjoncteur divisionnaire	1	25,75	180,25
1,00	UJ0B0020-H M0 reprise cablage tableau el	1	51,79	51,79
3,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	1	15,50	46,50
2,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	30,78
2,00	UJ0D0200-Rempl.boîte encastrément appare	1	16,24	32,48
TOTAL H.T.				514,72
T.V.A. a 10,00%				51,47
TOTAL T.T.C.En EURO				566,19

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

**DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 2347**

Attente associée n° 2025-5588
Saisie le 26/06/2025 - 10h44
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
26/06/2025

Transmission DT
26/06/2025 - 10h49

Travaux à réaliser entre le
26/06/2025 et le 09/07/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

M LA ROSA THEO
Esc : 01 \ Etage : 04 \ Porte : 4A1
27 RUE DU BOEUF
LYON 5 EME
69005 LYON 5 EME

Tél. personnel :
Tél. portable : 06 03 75 67 91
Tél. bureau :

2606 105.

Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur : M LA ROSA THEO
Mod. demandeur : 7110461240
Contrat : L/5098722
Mod localisation : 7110461240
P. 5060 - T. 01 - E. 0002

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES
69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.

Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : CONTACTER M. LA ROSA OCCUPANT DE SON LOGEMENT
FAIRE VERIFICATION INSTALLATION POUR OBTENTION CONSUEL T2
71_5060_01_0002_01_7110461240

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 26/06/2025 - 10h47m34 / GODARD NADEGE
Validé : 26/06/2025 - 10h48m05 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr