



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070154

N/REF : 27/06/2025 9H20 C:022664 I:04135
V/REF : F17770
V/Email reçu le Vendredi 27/06/2025 à 9H20

ALLIADE HABITAT
Territoire Ouest
Centre de Paiement
173 AVENUE JEAN JAURES-CS30407
69364 LYON CEDEX 07

V/REF.IMM. ALH-2055
IMMEUBLE : GABRIEL FAURE
8 a 12, RUE GABRIEL FAURE
1 a 9, RUE MAXIME GORKI
69200 VENISSIEUX

Dardilly, le 29 Juillet 2025

Référence Marché: 030492-ELF-001

LOCALISATION : ALLEE N 10 RUE G FAURE - PC TABLEAU AU RDC ET LOGEMENT M PEQUINI TEL
GARDIEN MR PIETRUCCHI TEL 0629889489

MOTIF : INTERVENIR SUITE A UNE FUITE D EAU CHAUDE AU NIVEAU -1 - L AIR EST
CONDENSE ET REMONTE AU RDC SUR LE TABLEAU (PRESENCE GOUTTE D EAU SUR
LE TABLEAU ET AU R+1 LOGEMENT PEQUINI OU DES DISJONCTIONS SE PASSENT

Donneur d'ordre : Mr B. BOUYA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

LE 27/06 A 13H00 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DES COMMUNS SUITE A UNE FUITE
D'EAU CHAUDE
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE DES COMMUNS
NOTRE TECHICIEN A CONSTATE UNE FUITE D'EAU CHAUDE SANITAIRE EN DESSOUS
DE LA GAINTE TECHNIQUE ELECTRIQUE OU SE TROUVE LES DISJONCTEURS DE
BRANCHEMENTS DES COMMUNS, DE L'ASCENSEUR ET LES COMPTEURS LINKY

PREVOIR DE FAIRE REPARER LA FUITE ET FAIRE INTERVENIR LES SERVICES
D'ENEDIS POUR LA MISE EN SECURITE DE LEUR INSTALLATION CAR UNE REMONTÉE
D'HUMIDITÉ IMPORTANTE EST PRESENTE DANS LES GAINES TECHNIQUE ET AU
NIVEAU DE LA COLONNE ENEDIS

RECHERCHE DE PANNE SUITE A DES DISJONCTIONS DANS LE LOGEMENT DE MR
PEQUINI
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE
AUCUN LIEN AVEC LA FUITE, IL S'AGIT D'UN PROBLEME DE FACTURE IMPAYEE
L'OCCUPANT SE CHARGE DE FAIRE LE POINT AVEC SON FOURNISSEUR D'ENERGIE

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 22/07/25 à 07H54 Mr B. BOUYA



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070154

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	EL0015-Ft Dépl. délai Interv.< 4h	1	43,08	43,08
2,00	EL1200-H.MO Recherche panne/contrôle	1	35,93	71,86
TOTAL H.T.				114,94
T.V.A. a 10,00%				11,49
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>126,43</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN