



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070155

N/REF : 13/05/2025 16H21 C:022664 I:06669
V/REF : F05549
V/Email reçu le Mardi 13/05/2025 à 16H21

SELON DEVIS N° 4090043

V/REF.IMM. ALH-4220

IMMEUBLE : LE BOLLIER

5 a 13, RUE ANDRE BOLLIER
69007 LYON

ALLIADE HABITAT
Territoire Ouest
Centre de Paiement
173 AVENUE JEAN JAURES-CS30407
69364 LYON CEDEX 07

Dardilly, le 29 Juillet 2025

Référence Marché: 030492-ELF-001

LOCALISATION : ALLEE N 5 RUE ANDRE BOLLIER - PC Contacter MR LEONETTI 0777983035

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4090043 du 27/09/2024 d'un montant de

Donneur d'ordre : Mr N. MOYA

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

NOTRE INTERVENTION DU 01/07/2025 SUITE A VOTRE ACCORD SUR LE DEVIS 4090043 CONCERNANT LE REMPLACEMENT DE 7 SOURCES LUMINEUSES A GRANDE HAUTEUR A L'AIDE D'UN CAMION NACELLE ET D'UNE EQUIPE DE DEUX PERSONNES PAR MESURE DE SECURITE
IL A EGALEMENT ETE PREVU LA DEPOSE DES BALLASTS SUR LES 7 ECLAIRAGES CONERNES, LE REMPLACEMENT DES DOUILLES CERAMIQUES ET LA FOURNITURE ET LA POSE DE 7 AMPOULES LED TRUEFORCE PHILIPS E40 5500LM 3000K

IL A EGALEMENT ETE PREVU LA DEPOSE D'UN 8EME BALLAST, AINSI QUE LA FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE 8EME DOUILLE CERAMIQUE, LA FOURNITURE ET LA POSE D'UNE 8EME AMPOULE LED (NON COMPRIS AU DEVIS ET QUI FONCTIONNAIT CORRECTEMENT LORS DE NOTRE REPERAGE DU DEVIS)

LE 04/07 A 12H30 :
SUITE AU MAIL DE MR DOMINGUEZ SIGNALANT UNE DISJONCTION DANS LES COMMUNS INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
RECHERCHE DE PANNE SUITE A UNE NOUVELLE DISJONCTION
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE DES COMMUNS
NOTRE TECHNICIEN A CONSTATE QUE LE DIFFERENTIEL DES ECLAIRAGES EXTERIEURS SAUTAIT A SON ARRIVEE.

DECONNEXION SUR LE PREMIER MAT D'UNE ANCIENNE LIGNE ECLAIRAGE ENCASTRE DANS LE SOL EN DEFAUT, CES INSTALLATIONS N'ONT AUCUN LIEN AVEC NOTRE PRECEDENTE INTERVENTION QUI NE CONCERNAIT QUE LES CANDELABRES.
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

12 chemin des Gorges – 69570 DARDILLY

SAS au capital de 30 000 €

RCS. LYON 419 990 171 – TVA intracommunautaire FR 83419990171

Tél : 04 78 20 96 35 - Fax : 04 78 20 03 45

Attention ! Nouveau RIB : IBAN : FR76 3000 3035 7100 0200 1884 958 - B.I.C : SOGEFRPP



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070155

SUITE A NOS ECHANGES TELEPHONIQUES AVEC MR MOYA, CELUI-CI NE SOUHAITE PAS DE DEVIS POUR LA REPRISE DES ECLAIRAGES EXTERIEURS ENCASTRES

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 21/07/25 a 09H11 Mr N. MOYA

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
2,00	EL1200-H.MO manutention nacelle	35,93	71,86
13,00	EL1200-H.MO Depose ballast/Reprise cabla	35,93	467,09
1,00	EL0010-Ft Dépl. délai Interv.> 4h 4/07	32,77	32,77
1,00	EL1200-H.MO Rech panne/remise en route	35,93	35,93
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	Mise a disposition camion nacelle/jour	359,75	359,75
8,00	Fourniture douille ceramique E40	26,45	211,60
8,00	Fourniture Ampoule Led E40 Philips 3000K	97,30	778,40
TOTAL H.T.			1957,40
T.V.A. a 10,00%			195,74
TOTAL T.T.C.En EURO			<u>2153,14</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN