



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5080057

N/REF : 24/07/2025 12H16 C:025403 I:32155
V/REF : DT2025-1429
V/Email reçu le Jeudi 24/07/2025 à 12H16

BATIGERE NORD EST

**12 RUE DES CARMES
54064 NANCY CEDEX**

V/REF.IMM. 6012
IMMEUBLE : LE VILLAGE -6012
RUE JEAN MONNET
N° 175/179/219/231/247/287/307
01960 PERONNAS

Dardilly, le 27 Aout 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 179 RUE JEAN MONNET - LOGEMENT EX MARTIN PAVILLON - CLE A
RECUPERER A BATIGERE RUE BOILEAU

MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T (A PRECISER SUR BT)

Donneur d'ordre : Mme I PERRET AULAS por

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

INTERVENTION DU 08/08/2025 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT EX MARTIN.
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

TABLEAU ELECTRIQUE : FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL
63A 30MA TYPE A EN TETE D'INSTALLATION ET INSTALLATION D'UN DISJONCTEUR
20A.

CUISINE : REMPLACEMENT ECLAIRAGE EVIER AVEC POSE D'UNE LINOLITE CLASSE
II

SALLE DE BAINS : REMPLACEMENT ECLAIRAGE LAVABO AVEC POSE D'UNE LINOLITE
CLASSE II
REPRISE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE SUITE ABSENCE DE CONTINUITÉ,
REPRISE DU CONDUCTEUR DE PROTECTION ET MISE A LA TERRE DES MASSES
METALLIQUES.



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5080057

SALON : REMPLACEMENT DE DEUX PRISES ENCASTRÉES HS ET REMPLACEMENT DES BOITES D'ENCASTREMENT AFIN D'ASSURER LE BON MAINTIEN DES APPAREILLAGES.

REPRISE DE L'ENSEMBLE DES POINTS LUMINEUX DU LOGEMENT AVEC INSTALLATION DE 16 DOUILLES ET AMPOULES LED E27.

CONTROLE INSTALLATION OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 25/08/25 a 17H04 Mme I PERRET AULAS por

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
1,00	0J1A5000-Rempl.liaison équipot.ss moul.	1	68,17	68,17
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	107,30	107,30
1,00	UJ0D0090-Rempl.disjoncteur divisionnaire	1	25,75	25,75
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,76	79,52
2,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	30,78
2,00	UJ0D0200-Rempl.boîte de deriv. enc. appa	1	16,24	32,48
TOTAL H.T.				516,92
T.V.A. a 10,00%				51,69
TOTAL T.T.C.En EURO				568,61

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



BatigereRhone-Alpes p/c BatigereHabitat

AGENCE LYON
ANTENNE RHONE ALPES SECTEUR 1

DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 1429

Attente associée n° 2025-4415
Saisie le 24/07/2025 - 12h02
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
24/07/2025

Transmission DT
24/07/2025 - 12h10

Travaux à réaliser entre le
24/07/2025 et le 05/08/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01 \ Etage : 00 \ Porte : 1
179 RUE JEAN MONNET
PERONNAS
01960 PERONNAS

2407-1216

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITÉ
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/171488 Marché :
Bordereau :
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/21882

Mod localisation : 2500713490
P. 5512 - T. 01 - E. 0002

Votre correspondant BatigereRhone-Alpes p/c BatigereHabitat
PERRET AULAS ISABELLE - 04 72 83 47 80
isabelle.perretaulas@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Interne BATIGERE / Non visible par le client et le fournisseur / Sécurité / Sécurité électrique

MOTIF : EX MARTIN : CONSUEL + DAAF
CLEFS AGENCE 94 rue Boileau 69006
DE_25_5512_01_0002_01_2500713490

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 24/07/2025 - 12h02:47 / PERRET AULAS ISABELLE
Validé : 24/07/2025 - 12h02:58 / PERRET AULAS ISABELLE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr