



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5080172

N/REF : 14/08/2025 10H26 C:022575 I:06076
V/REF : DT2025-2958
V/Email reçu le Jeudi 14/08/2025 à 10H26

**BATIGERE RHONE ALPES
SERVICE ENGAGEMENTS
31 BIS, RUE BOSSUET
69415 LYON CEDEX**

V/REF.IMM. 5022
IMMEUBLE : LYON REPOS/BEAUFORT
52 a 58, RUE DU REPOS
17, RUE LAMOTHE
69007 LYON

Dardilly, le 29 Aout 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 56 RUE DU REPOS - LOGEMENT EX MONTOYA AU 4EME ETAGE SOUS PASS
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T3
Donneur d'ordre : Mr R. RABHI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 25/08 A 11H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX MONTOYA AU 4EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES DU LOGEMENT
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELLES
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

ENTREE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ET LA BOITE
D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT

SEJOUR :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 5 PRISES DE COURANT ET LES BOITES
D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT

CHAMBRE 1 :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT ET LES BOITES
D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT

CHAMBRE 2 :



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5080172

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT ET LES BOITES D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT

COULOIR :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ET LA BOITE D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT

TABLEAU ELECTRIQUE :

- REPRISE DU CABLAGE COMPLET DU TABLEAU ELECTRIQUE AVEC POSE D'UN ADAPTATEUR POUR PEIGNE SUR L'INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL, REMPLACEMENT DES PEIGNES ET POSE D'EMBOUS 16MM2
REPRISE DES SERRAGES DE TOUS LES DEPARTS

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 29/08/25 a 13H06 Mr R. RABHI

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
1,00	UJ0B0020-H.MO Reprise cablage compl.tabl	1	51,79	51,79
13,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	200,07
10,00	UJ0D0200-Rempl.boîte encastrément appare	1	16,24	162,40
TOTAL H.T.				587,18
T.V.A. a 10,00%				58,71
TOTAL T.T.C.En EURO				645,89

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



*Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr*

FACTURE N° 5080172

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON

94 RUE BOILEAU
69006 LYON**DEMANDE DE TRAVAUX**
2025 - 2958Attente associée n° 2025-000006960
Saisie le 14/08/2025 10h26
CLIENT - Appel téléphoniqueCréation DT
14/08/2025Transmission DT
14/08/2025 - 11h10
DématérialiséeTravaux à réaliser entre le
14/08/2025 et le 03/09/2025**LIEU DE L'INTERVENTION**Ens:0001\Eta:00\Porte 8
56 RUE DU REPOS
LYON 7 EME
69007 LYON 7 EME

1408-1026

 Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur :

Mod. demandeur :

Contrat :

Mod. localisation :

P. 5022 - T. 01 - E. 03

FOURNISSEURAMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017

Marché:

Bordereau :

Montant inférieur à 570.00 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant. Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr**Votre correspondant:**

RABHI RACHID -

Rachid.RABHI@batigere.fr

INTERVENTION**DEMANDE :** Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique**MOTIF :** SUITE EDLS CONSUEL EX MONTOYA 56 REPOS**COMPLEMENT
TECHNIQUE :**

CONSUEL LOGEMENT SUR PASSE 71_01_0001_04_7100219661 typologie T3 4ème étage

Montant estimatif des travaux: 0,00 € TTC

DISPONIBILITE CLIENT :**CLÉS :****GARDIEN :**

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

Signature fournisseur

Date

Signature client

____/____/____

Votre problème est-il résolu ?

La réalisation de votre intervention est à signaler dans votre espace
fournisseurUne enquête de satisfaction est à votre disposition sur votre espace
client batigere.fr

Page 1/2

VALIDATION

Saisie : 14/08/2025 - 10h53m10 / RABHI RACHID

Validé : 14/08/2025 - 10h54m52 / RABHI RACHID