



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5090107

N/REF : 19/08/2025 16H22 C:022575 I:22692
V/REF : DT2025-3007
V/Email reçu le Mardi 19/08/2025 à 16H22

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5007
IMMEUBLE : PRESQU'ILE -5007
5, RUE STE MARIE DES TERREAUX
29, P.CHENAVARD/17, E. HERRIOT
69001 LYON

Dardilly, le 09 Septembre 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 29 RUE P CHENAVARD - LOGEMENT EX SORREL AU 5EME ETAGE CLE A
RECUP A BATIGERE

MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T3 + VERIFIER DAAF ET REMPLACER SI BESOIN

Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 29/08 A 13H30 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX SORREL AU 5EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES DU LOGEMENT
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

SALLE DE BAIN :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO
- REPRISE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE DE LA BAIGNOIRE

CUISINE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE SORTIE DE CABLE ET LA BOITE
D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 PRISES DE COURANT ET LES BOITES
D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER

TABLEAU ELECTRIQUE :



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5090107

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 DISJONCTEURS 20A
- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA TYPE A
BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION
REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 2 DOUILLES ET AMPOULES
MANQUANTES

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 09/09/25 a 11H36 Mme N. GODARD

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	107,30	107,30
2,00	UJ0D0090-Rempl.disjoncteur divisionnaire	1	25,75	51,50
2,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	30,78
1,00	0J1A5001-Rempl.Sortie de cable NEP 16 A	1	12,44	12,44
3,00	UJ0D0200-Rempl.boîte encastrément appare	1	16,24	48,72
1,50	UJ0B0020-H.MO Reprise liaison equipo sdb	1	51,79	77,68
1,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,76	39,76
TOTAL H.T.				541,10
T.V.A. a 10,00%				54,11
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>595,21</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

**DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 3007**

Attente associée n° 2025-7045
Saisie le 19/08/2025 - 16h09
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
19/08/2025

Transmission DT
19/08/2025 - 16h19

Travaux à réaliser entre le
19/08/2025 et le 25/08/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01 \ Etage : 05 \ Porte : 5D1
29 RUE PAUL CHENAVERD
LYON 1 ER
69001 LYON 1 ER

1908-1622

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation : 7101305590
P. 5204 - T. 01 - E. 0001

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.



Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LOGT VACANT EX SORREL CLES AGENCE
CONSUEL T3 + VERIFIER DAAF
71_5204_01_0001_01_7101305590

COMPLÉMENT SUITE ELS LOGT VACANT EX SORREL CLES AGENCE
TECHNIQUE : CONSUEL T3 + VERIFIER DAAF
71_5204_01_0001_01_7101305590

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : A L'AGENCE

GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 19/08/2025 - 16h19m33 / GODARD NADEGE
Validé : 19/08/2025 - 16h19m33 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr