



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5090288

N/REF : 12/08/2025 11H37 C:015622 I:32145
V/REF : DT2025-1534
V/Email reçu le Mardi 12/08/2025 a 11H37

BATIGERE RHONE-ALPES
Service Contrats
31 BIS RUE BOSSUET
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 6001
IMMEUBLE : TANDEM C.ROUSSE-6001
70, BOULEVARD DES CANUTS
73, RUE DE CUIRE
69004 LYON

Dardilly, le 30 Septembre 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 73 RUE DE CUIRE - LOGEMENT PORTE 301 AU RDJ - CLE A RECUP A
BATIGERE A PARTIR DU 14/08

MOTIF : INTERVENIR POUR LA VERIFICATION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU
LOGEMENT TYPE T3 + REMPLACEMENT DE CACHE PRISE MANQUANT +
+ RETRAIT SYSTEME D ALARME VERISURE + VERIFIER DAAF ET LE
REEMPLACER SI BESOIN

Donneur d'ordre : Mr C. PAIRE por

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 22/08 A 11H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT PORTE 301 AU RDJ
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU CONTROLE,

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 4 DOUILLES ET AMPOULES
MANQUANTES ET POSE D'UNE DCL ET PLAQUES RONDES AVEC CROCHETS LUSTRES

CUISINE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE SORTIE DE CABLE 20A ET LA BOITE
D'ENCASTREMENT POUR ASSURER LE BON MAINTIEN DE L'APPAREILLAGE.

DEPOSE INSTALLATION SYSTEME D'ALARME VERISURE

TABLEAU ELECTRIQUE :
LOCALISATION D'UNE INSTALLATION SAUVAGE INSTALLEE PAR L'ANCIEN LOCATAIRE
CELUI-CI A S'EST BRANCHE DIRECTEMENT SOUS LE COMPTEUR LINCKY, CE QUI



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5090288

FAIT QUE LE LOGEMENT EST SOUS TENSION EN CONTINU, MEME QUAND LE
DISJONCTEUR EST COUPE
PREVOIR LA DEPOSE DE L'INSTALLATION SAUVAGE PAR LES SERVICE D'ENEDIS

PREVOIR UN NOUVEAU PASSAGE AFIN DE TERMINER LES TRAVAUX, UNE FOIS LA
DEPOSE DE L'INSTALLATION EFFECTUEE PAR LES SERVICES ENEDIS

LE 26/09 A 13H00 :
SUITE A LA DEPOSE DE L'INSTALLATION SAUVAGE PAR LES SERVICES ENEDIS
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT PORTE 301 AU RDJ

SALON/CUISINE :
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ET LA BOITE
D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT
FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE DEUX PRISES DE COURANT ET LES BOITES
D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT

TABLEAU ELECTRIQUE :
- REPRISE DE LA LIAISON ENTRE LE TABLEAU ELECTRIQUE ET LE DISJONCTEUR
ABONNE

RECHERCHE DE PANNE SUITE A UNE PANNE DE L'ECLAIRAGE DU HALL
REPRISE ECLAIRAGE POINT DE CENTRE SUITE A DES FILS DEBRANCHES

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 30/09/25 a 17H06 Mr C. PAIRE por

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0010-Ff Contrôle Instal.elec.logemen	1	136,02	136,02
1,00	UJ0D0160-Rempl.S. Cable 20A encastrée	1	15,39	15,39
1,00	0J1A5060-Rempl.plot centre DCL encastré	1	18,31	18,31
1,00	UJ0B0020-MO Depo.insta.sys.alarm.verisu	1	51,79	51,79
1,50	UJ0B0020-H.MO Repr.cablage tabl./eclaira	2	51,79	77,68
2,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	2	15,39	30,78
2,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	2	15,50	31,00
4,00	UJ0D0200-Rempl.boîte encastrament appar.	2	16,24	64,96
TOTAL H.T.				425,93
T.V.A. a 10,00%				42,59
TOTAL T.T.C.En EURO				468,52

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025



FACTURE N° 5090288

*Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr*

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



Attente associée n° 2025-000004770
Saisie le 12/08/2025 11h17
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
12/08/2025

Transmission DT
12/08/2025 - 12h28
Dématérialisée

Travaux à réaliser entre le
12/08/2025 et le 29/08/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Ens:0002\Eta:RJ\Porte 301
73 RUE DE CUIRE
LYON 4 EME
69004 LYON 4 EME

1208-1137.

Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur : Mod. localisation :
Contrat : P. 5501 - T. 01 - E. 01

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITÉ
12 CHEMIN DES GORGES
69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/171488 Marché:
Bordereau :
Montant inférieur à 570.00 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.

Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant:
PAIRE CYRIL - 04 72 83 47 80
cyril.paire@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Sécurité incendie / Détecteurs de sécurité / Détecteur de fumée cassée
MOTIF : LABEL elec + remplacement des cache prise manquants + retrait système alarme verisure + verif DAAF

COMPLEMENT
TECHNIQUE : clé dispo à l'accueil de l'agence à partir du 14/08

Montant estimatif des travaux: 0,00 € TTC

DISPONIBILITE CLIENT :

CLÉS : GARDIEN :

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

Signature fournisseur

Date

Signature client

____/____/____

Votre problème est-il résolu ?

La réalisation de votre intervention est à signaler dans votre espace fournisseur

Une enquête de satisfaction est à votre disposition sur votre espace client batigere.fr

VALIDATION

Saisie : 12/08/2025 - 11h35m18 / PAIRE CYRIL
Validé : 12/08/2025 - 11h35m48 / PAIRE CYRIL