



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5100052

N/REF : 26/09/2025 16H16 C:022575 I:19391
V/REF : DT2025-3562
V/Email reçu le Vendredi 26/09/2025 à 16H16

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5030
IMMEUBLE : BERTHET BOURBONNAIS
10/57/59, RUE S.MICHEL BERTHET
7/9/11, RUE BOURBONNAIS
69009 LYON

Dardilly, le 14 Octobre 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 59 RUE SERG MICHEL BERTHET - LOGEMENT EX YAHOUÏ AU 1ER ETAGE CLE
A RECUPERER A BATIGERE
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T3 + POSER UN DAAF
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 08/10 A 12H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX YAHOUÏ AU 1ER ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 7 DOUILLES ET AMPOULES
MANQUANTES

TABLEAU ELECTRIQUE :
- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA TYPE A
BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION AVEC REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE
ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

COULOIR 1 :
- FOURNITURE ET POSE D'UN DETECTEUR DE FUMEE

SALLE DE BAIN :



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5100052

- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO

SEJOUR :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT OTEO
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE OTEO

COULOIR 2 :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE OTEO

CUISINE :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ET LA BOITE D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT
- DEPOSE D'UNE INSTALLATION SAUVAGE BRANCHEE SUR LA 32A

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 14/10/25 a 07H57 Mme N. GODARD

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.	Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.	sensib.30mA tete inst.	1	107,30	107,30
1,00	UJ0B0040-Pose un	DAAF-Détecteur fumée	1	37,27	37,27
1,00	UJ0G0070-Rempl.	applique simple classe 2	1	39,76	39,76
2,00	UJ0D0160-Rempl.	PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	30,78
1,00	UJ0D0200-Rempl.	boîte encastrement	1	16,24	16,24
2,00	UJ0D0140-Rempl.	interrupteur va/vient	1	15,50	31,00
1,00	UJ0B0020-H.MO	Depose install.sauvage cui	1	51,79	51,79
TOTAL H.T.					487,06
T.V.A. a 10,00%					48,70
TOTAL T.T.C.En EURO					535,76

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5100052

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 3562

Attente associée n° 2025-8168
Saisie le 26/09/2025 - 16h12
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
26/09/2025

Transmission DT
26/09/2025 - 16h15

Travaux à réaliser entre le
26/09/2025 et le 02/10/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 02 \ Etage : 01
59 RUE SERGENT MICHEL BERTHET
LYON 9 EME
69009 LYON 9 EME

2609-1615

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES
69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation : 7101076370
P. 5030 - T. 01 - E. 0001

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LGT VACANT EX YAHOUI CLES AGENCE
CONSUEL T3 + POSER UN DAAF
71_5030_01_0001_02_7101076370

COMPLÉMENT SUITE ELS LGT VACANT EX YAHOUI CLES AGENCE
TECHNIQUE : CONSUEL T3 + POSER UN DAAF
71_5030_01_0001_02_7101076370

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 26/09/2025 - 16h14m51 / GODARD NADEGE
Validé : 26/09/2025 - 16h15m19 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr