



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6010058

N/REF : 12/12/2025 17H11 C:022575 I:09224
V/REF : DT2025-4577
V/Email reçu le Vendredi 12/12/2025 à 17H11

**BATIGERE RHONE ALPES
SERVICE ENGAGEMENTS
31 BIS, RUE BOSSUET
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5019
IMMEUBLE : LYON ABBE PAPON-5019
17/19/21, RUE DE L'ABBE PAPON
69005 LYON

Dardilly, le 08 Janvier 2026

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 17 RUE ABBE PAPON - LOGEMENT EX FATNASSI AU RDC SOUS PASS PORTE 103
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN LOGEMENT DE TYPE T3 + VERIFIER DAAF + REMPLACER APPLIQUES
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 30/12 A 13H30 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX FATNASSI AU RDC
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 6 DOUILLES ET AMPOULES MANQUANTES ET POSE DE PLAQUES RONDES AVEC CROCHETS LUSTRES

CHAMBRE 1 :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT ET LES BOITES D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT

CHAMBRE 2 :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 4 PRISES DE COURANT ET LES BOITES D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ET LA BOITE D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6010058

COULOIR :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ET LA BOITE D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT

HALL :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ET LA BOITE D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ET LA BOITE D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT
- FOURNITURE ET POSE D'UN DETECTEUR DE FUMEE

CUISINE :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 5 PRISES DE COURANT ET LES BOITES D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE SORTIE DE CABLE 32A
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER

SALLE DE BAIN :

- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ET LA BOITE D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT

PREVOIR LE REMPLACEMENT DU SECHE SERVIETTE HORS SERVICE

PREVOIR LE REMPLACEMENT D'UN HUBLLOT ETANCHE

MATERIEL INDISPONIBLE

TABLEAU ELECTRIQUE :

- FOURNITURE ET POSE DE 2 INTERRUPTEURS DIFFERENTIEL 63A 30MA TYPE A BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION POUR SEPARATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 4 DISJONCTEURS 20A
REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

LE 06/01 A 09H15 :

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX FATNASSI AU RDC

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU SECHE SERVIETTE DANS LA SALLE DE BAIN

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU HUBLLOT ETANCHE DANS LA SALLE DE BAIN

REPRISE DU CABLAGE ET CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 08/01/26 a 09H24 Mme N. GODARD

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
1,00	UJ0B0020-H.MO Separation circuits chauff	1	51,79	51,79
6,00	F&P plaque blanche pot avec crochet lust	1	5,86	35,16

12 chemin des Gorges – 69570 DARDILLY

SAS au capital de 30 000 €

RCS. LYON 419 990 171 – TVA intracommunautaire FR 83419990171

Tél : 04 78 20 96 35 - Fax : 04 78 20 03 45

Attention ! Nouveau RIB : IBAN : FR76 3000 3035 7100 0200 1884 958 - B.I.C : SOGEFRPP



FACTURE N° 6010058

Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
13,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	200,07
15,00	UJ0D0200-Rempl.boîte encastrement	1	16,24	243,60
6,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	1	15,50	93,00
1,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	37,27	37,27
1,00	UJ0D0170-Rempl.PC 32A avec terre	1	16,70	16,70
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,76	79,52
2,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tête inst.	1	107,30	214,60
4,00	UJ0D0090-Rempl.disjoncteur divisionnaire	1	25,75	103,00
1,00	UJ0G0140-Rempl.hublot étanche + ampoule	50	76,40	76,40
1,00	UJ0H0060-F.P.Radiat.seche-ser.souf.500W	50	202,67	202,67
1,00	Remise a titre commercial 5%	50	5,00%	-76,33
TOTAL H.T.				1450,37
T.V.A. a 10,00%				145,03
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1595,40</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

1212-1711.

DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 4577

Attente associée n° 2025-10718
Saisie le 12/12/2025 - 17h05
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
12/12/2025

Transmission DT
12/12/2025 - 17h10

Travaux à réaliser entre le
12/12/2025 et le 18/12/2025

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01 \ Etage : 00 \ Porte : 103
17 RUE ABBE PAPON
LYON 5 EME
69005 LYON 5 EME

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.



Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation : 7101306560
P. 5019 - T. 01 - E. 0001

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LOGT VACANT EX FATNASSI SOUS PASS
CONSUEL T3 + VERIFIER DAAF + APPLIQUES
71_5019_01_0001_01_7101306560

COMPLÉMENT SUITE ELS LOGT VACANT EX FATNASSI SOUS PASS
TECHNIQUE : CONSUEL T3 + VERIFIER DAAF + APPLIQUES
71_5019_01_0001_01_7101306560

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS :

GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 12/12/2025 - 17h09m12 / GODARD NADEGE
Validé : 12/12/2025 - 17h09m51 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr