



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6010199

N/REF : 8/01/2026 15H07 C:022575 I:09593
V/REF : DT2026-114
V/Email reçu le Jeudi 08/01/2026 à 15H07

**BATIGERE RHONE ALPES
AGENCE LYON
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5008
IMMEUBLE : PENTES CROIX ROUSSE
MONTEE DE LA GRANDE COTE
RUES LEYNAUD/NEYRET/BURD./TERM
69001 LYON

Dardilly, le 23 Janvier 2026

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 18-46 RUE BURDEAU-15 RUE VIEILLE -102A MONTEE DE LA GRANDE COTE
PC SI BESOIN CONTACTER MR NAZIH TEL 06 87676838
ALLEE 18 BURDEAU - AU 3EME ETAGE
ALLEE 46 BURDEAU - AU 1ER ET AU 4EME
ALLEE 15 VIEILLE - HALL
ALLEE 102A -ESCALIERS ET CAVES
ALLEE 5 BOUTEILLE - HALL

MOTIF : INTERVENIR POUR PLUSIEURS DYSFONCTIONNEMENTS:
ALLEE 18 BURDEAU - REPARER INTERRUPTEUR SUR LE PALIER DU 3EME ETAGE
ALLEE 46 BURDEAU - REPARER INTERRUPTEUR SUR LE PALIER DU 4EME ETAGE +
ESCALIER AU 1ER
ALLEE 15 VIEILLE - REPARER INTERRUPTEUR DU HALL
102A MONTEE DE LA GRANDE COTE - ECLAIRAGE ESCALIERS ET CAVES EN CONTINU
ALLEE 5 BOUTEILLE - ECLAIRAGE HALL HS

Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

LE 22/01 A 10H45 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
CONTROLE DES ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES SUITE A PLUSIEURS
DYSFONCTIONNEMENTS

ALLEE N 18 RUE BURDEAU :
CONTROLE DE L'INTERRUPTEUR SUR LE PALIER DU 3EME ETAGE
FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE L'INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE HORS
SERVICE
REPRISE DU CABLAGE ET CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

ALLEE N 102 MONTEE DE LA GRANDE COTE :
RECHERCHE DE PANNE SUITE A L'ECLAIRAGE QUI FONCTIONNE EN CONTINU DANS



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6010199

LES ESCALIERS ET DANS LES CAVES
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE
REMISE EN MARCHE NORMALE DE LA MINUTERIE QUI ETAIT EN MARCHE FORCEE
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

ALLEE N 46 MONTEE DE LA GRANDE COTE (ET NON 46 BURDEAU - VU AVEC LE GARDIEN)
CONTROLE DES APPAREILLAGES SUR LES PALIERS DU 1ER ET 4EME ETAGE
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN BOUTON POUSSOIR LUMINEUX ENCASTRE HORS SERVICE SUR LE PALIER DU 4EME ETAGE
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN BOUTON POUSSOIR LUMINEUX ENCASTRE HORS SERVICE SDANS LES ESCALIERS AU 1ER ETAGE
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE HORS SERVICE DANS LE COULOIR MENANT AUX VIDE-ORDURES
REPRISE DU CABLAGE ET CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

ALLEE N 15 RUE DE LA VIEILLE
CONTROLE DES APPAREILLAGES DANS LE HALL D'ENTREE
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN BOUTON POUSSOIR LUMINEUX ENCASTRE HORS SERVICE
REPRISE DU CABLAGE ET CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

ALLEE N 5 RUE BOUTEILLE
RECHERCHE DE PANNE SUITE A L'ECLAIRAGE QUI NE FONCTIONNE PLUS DANS LE HALL
CONTROLE DES ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE
FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE LA MINUTERIE HORS SERVICE
REPRISE DU CABLAGE ET REMISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 22/01/26 a 18H25 Mme N. GODARD

SUR FACTURE UNE LIGNE / ADRESSE

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,50	J0G00002-H.MO Rech panne/controle eclair	1	51,79	129,47
1,00	UJ0D0080-Rempl.minuterie modu./5 bouteil	1	59,70	59,70
1,00	UJ0D0140-Rempl.interr.va/vient/46 cote	1	15,50	15,50
1,00	UJ0D0140-Rempl.interr.va/vient/18 burdea	1	15,50	15,50
2,00	UJ0D0150-Rempl.pouss.tous modele/46 cote	1	19,04	38,08
1,00	UJ0D0150-Rempl.pouss.tous modele/15 viei	1	19,04	19,04



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6010199

TOTAL H.T.	277,29
T.V.A. a 10,00%	27,72
TOTAL T.T.C.En EURO	305,01

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

**DEMANDE DE TRAVAUX
2026 - 114**

Attente associée n° 2026-254
Saisie le 08/01/2026 - 14h57
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
08/01/2026

Transmission DT
08/01/2026 - 15h04

Travaux à réaliser entre le
08/01/2026 et le 14/01/2026

LIEU DE L'INTERVENTION

1ER ETAGE
Esc : 03
18 RUE BURDEAU
LYON 1 ER
69001 LYON 1 ER

nsd-1507

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché : 2023/33/2
Bordereau : 332 - ELECTRICITE - AMES
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation :
P. 5207 - T. 01 - E. 0001

INTERVENTION

DEMANDE : Ma cage d'escalier et mon hall / Couloirs et escaliers / Eclairage et électricité / Interrupteur cassé

MOTIF : 18 BURDEAU - REPARER INTERRUPTEUR PALIER 3EME
46 BURDEAU - REPARER INTERRUPTEURS PALIER 4EME + ESCALIER 1ER
15 VIEILLE - REPARER INTERRUPTEUR HALL

**COMPLÉMENT
TECHNIQUE :** 18 BURDEAU - REPARER INTERRUPTEUR PALIER 3EME
46 BURDEAU - REPARER INTERRUPTEURS PALIER 4EME + ESCALIER 1ER
15 VIEILLE - REPARER INTERRUPTEUR HALL
102 A MONTEE GDE COTE - ECLAIRAGE ESCALIERS ET CAVES EN CONTINU
SUR FACTURE UNE LIGNE / ADRESSE

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : NAZIH ZAHREDINE -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 08/01/2026 - 15h04m41 / GODARD NADEGE
Validé : 08/01/2026 - 15h04m41 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr