



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6010201

N/REF : 2/01/2026 10H43 C:022575 I:30421
V/REF : DT2026-1
V/Email reçu le Vendredi 02/01/2026 à 10H43

**BATIGERE RHONE ALPES
P/C BATIGERE HABITAT
AGENCE AURA
31 BIS RUE BOSSUET - BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 6020
IMMEUBLE : EMILE DUPORT GROUPE
15/17/19/19BIS, R.EMILE DUPORT
69009 LYON

Dardilly, le 23 Janvier 2026

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 15 RUE E DUPORT - LOGEMENT EX AMATO AU 5EME ETAGE SOUS PASS
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN LOGEMENT DE TYPE T2
Donneur d'ordre : Mme I PERRET AULAS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 21/01 A 10H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX AMATO AU 5EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 2 DOUILLES MANQUANTES

SALON :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE TELEVISION ET LA BOITE
D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ET LA BOITE
D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT
- REPRISE DES FIXATIONS DU BOITIER FIBRE

CUISINE :
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ET LA BOITE
D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6010201

CHAMBRE 1 :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT ET LA BOITE D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT

SALLE DE BAIN :

- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ET LA BOITE D'ENCASTREMENT POUR QUE L'APPAREILLAGE SOIT FIXE CORRECTEMENT

TABLEAU ELECTRIQUE :

- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30mA TYPE A BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN DISJONCTEUR 20A
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 DISJONCTEURS 16A
REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 22/01/26 a 18H33 Mme I PERRET AULAS

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	172,92	172,92
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,76	79,52
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	107,30	107,30
4,00	UJ0D0090-Rempl.disjoncteur divisionnaire	1	25,75	103,00
2,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	1	15,50	31,00
3,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	46,17
1,00	UJ0F0010-Rempl.Prise TV/FM/SAT	1	24,32	24,32
5,00	UJ0D0200-Rempl.boîte d'encastrement	1	16,24	81,20
TOTAL H.T.				645,43
T.V.A. a 10,00%				64,54
TOTAL T.T.C.En EURO				709,97

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

12 chemin des Gorges – 69570 DARDILLY

SAS au capital de 30 000 €

RCS. LYON 419 990 171 – TVA intracommunautaire FR 83419990171

Tél : 04 78 20 96 35 - Fax : 04 78 20 03 45

Attention ! Nouveau RIB : IBAN : FR76 3000 3035 7100 0200 1884 958 - B.I.C : SOGEFRPP



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6010201



Attente associée n° 2026-2
Saisie le 02/01/2026 - 10h21
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
02/01/2026

Transmission DT
02/01/2026 - 10h39

Travaux à réaliser entre le
02/01/2026 et le 15/01/2026

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01 \ Etage : 05 \ Porte : 54
15 RUE EMILE DUPORT
LYON 9 EME
69009 LYON 9 EME

0201-10h39

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITÉ
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/171488 Marché :
Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.



Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur : Mod localisation : 2500724450
Contrat : E/21882 P. 5520 - T. 01 - E. 0001

Votre correspondant BatigereRhône-Alpes p/c BatigereHabitat
PERRET AULAS ISABELLE - 04 72 83 47 80
isabelle.perretaulas@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Interne BATIGERE / Non visible par le client et le fournisseur / Sécurité / Sécurité électrique

MOTIF : EX AMATO : ELEC CONSUEL LOGT SOUS PASS T2
CONSUEL_DE_25_5520_01_0001_01_2500724450

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 02/01/2026 - 10h38m29 / PERRET AULAS ISABELLE
Validé : 02/01/2026 - 10h38m29 / PERRET AULAS ISABELLE