



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6020033

N/REF : 26/12/2025 15H41 C:022575 I:32149
V/REF : 2025-4729
V/Email reçu le Vendredi 26/12/2025 à 15H41

**BATIGERE RHONE ALPES
AGENCE LYON
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5093
IMMEUBLE : 305 E.ZOLA -5093
305, COURS EMILE ZOLA
305B & 307 COURS E.ZOLA
69100 VILLEURBANNE

Dardilly, le 16 Février 2026

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 307 COURS EMILE ZOLA - PARTIES COMMUNES
MOTIF : INTERVENIR POUR PLUS RIEN QUI FONCTIONNE - NI LA PORTE D'ENTREE
PRINCIPALE, NI LA LMIERE, NI L'INTERPHONE - N'IMPORTE QUI PEUT ENTRER
Donneur d'ordre : Mme N. DEVIR por

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

LE 30/12 A 10H00 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
RECHERCHE DE PANNE SUITE A LA PORTE D'ENTREE, LA LUMIERE ET L'INTERPHONE
QUI NE FONCTIONNENT PLUS
CONTROLE DES ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE DES COMMUNS
LOCALISATION D'UN APPAREIL FLUO EN DEFAUT DANS LES ESCALIERS
LOCALISATION D'UN CABLE EN DEFAUT ENTRE LE TABLEAU ELECTRIQUE SITUE AU
1ER ETAGE ET LA BOITE AU 3EME ETAGE
ISOLATION EN PROVISoire ET REMISE EN ROUTE DU RESTE DES INSTALLATIONS
PREVOIR LA REPRISE DU CABLE EN DEFAUT
MATERIEL INDISPONIBLE

LE 28/01 A 13H15 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
REPRISE DU CABLE EN DEFAUT ENTRE LA LE TABLEAU ELECTRIQUE AU 1ER ETAGE
ET LA BOITE AU 3EME ETAGE AVEC TIRAGE DE 15M DE CABLE 3G1,5
REMISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION
SUITE A LA REMISE EN ROUTE, NOTRE TECHNICIEN A CONSTATE QUE DES
ECLAIRAGES FAISAIENT DISJONCTER LE DIFFERENTIEL DANS L'ESCALIER AU 5EME
ETAGE
PREVOIR UNE INTERVENTION A DEUX PERSONNES AFIN DE LOCALISER LA PANNE

LE 05/02 A 09H00 :



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6020033

INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
RECHERCHE DE PANNE A DEUX PERSONNELS AFIN D'IDENTIFIER LA PANNE DANS LES ESCALIERS
DEPOSE DES REGLETTES UNE A UNE AFIN DE LOCALISER LE/LES ECLAIRAGES EN DEFAULT
REPRISE DU CABLAGE D'UNE REGLETTE DONT LA TERRE ETAIT BRANCHEE A LA PLACE DU NEUTRE
LOCALISATION DE 3 REGLETTES LED HORS SERVICE GORGEES D'EAU A L'ORIGINE DE LA DISJONCTION
ISOLATION DES ECLAIRAGES ET REMISE EN ROUTE DU RESTE DE L'INSTALLATION
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

PREVOIR LE REMPLACEMENT DE 3 REGLETTES LED HORS SERVICE
NOUS NOUS CHARGEONS DE VOUS TRANSMETTRE UN DEVIS RAPIDEMENT

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 16/02/26 a 10H10 Mme N. DEVIR por

SUITE AU PASSAGE DE NOS TECHNICIENS DU 05/02, PREVOIR LE REMPLACEMENT DE 3 REGLETTES LED HORS SERVICE ET GORGEES D'EAU
NOUS NOUS CHARGEONS DE VOUS TRANSMETTRE UN DEVIS RAPIDEMENT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,50	J0G00002-H MO rch default 30/12 inst. pro	1	51,79	129,47
1,00	J0G00002-H(s)Recherche de panne P.C 5/02	3	51,79	51,79
3,00	UJ0B0020-H.MO Depose reglette/isolat.def	3	51,79	155,37
2,00	J0G00002-H.MO refection cable en default	52	51,79	103,58
15,00	S1G03008-Rempl.cable électrique /Ml	52	4,39	65,85
TOTAL H.T.				506,06
T.V.A. a 10,00%				50,60
TOTAL T.T.C.En EURO				556,66

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6020033

26112 @ 15h41.

DEMANDE DE TRAVAUX
2025 - 4729

Attente associée n° 2025-4300030
Saisie le 26/12/2025 - 11h25
CLIENT - D'CLIC

Création DT
26/12/2025

Transmission DT
26/12/2025 - 15h41

Travaux à réaliser entre le
26/12/2025 et le 05/01/2026

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01
307 COURS EMILE ZOLA
VILLEURBANNE
69100 VILLEURBANNE

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :

Bordereau :

Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter.
sinon appelez votre correspondant.

Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur : M OU MME DESCROIX DELPHINE

Mod. demandeur : 7110014720

Mod localisation :

Contrat : L/8534754

P. 5093 - T. 01 - E. 0002

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES

DEVIR NOUR -

nour.devir@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Ma cage d'escalier et mon hall / Accès et porte d'entrée / Porte du hall d'accès / La porte ne ferme pas

MOTIF : Bonjour
Plus rien ne fonctionne ni la porte d'entrée principale ni la lumière ni l'interphone n'importe qui peu rentrer
faite le nécessaire. Merci

Montant estimatif des travaux :	0.00 € TTC
---------------------------------	------------

DISPONIBILITÉ CLIENT : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi de 14h à 17h.

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date _____

Signature client

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 26/12/2025 - 15h40m47 / DEVIR NOUR

Validé : 26/12/2025 - 15h40m47 / DEVIR NOUR