



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6020119

N/REF : 30/01/2026 13H57 C:022575 I:07855
V/REF : DT2026-472
V/Email reçu le Vendredi 30/01/2026 à 13H57

**BATIGERE RHONE ALPES
AGENCE LYON
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5016
IMMEUBLE : DUPHOT RABELAIS-5016
7/9/11, RUE DUPHOT
4/4A, RUE RABELAIS
69003 LYON

Dardilly, le 23 Février 2026

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 9 RUE DUPHOT - LOGEMENT MR METAXAS TEL 0660461105 AU 3EME ETAGE
OU 0673044057
MOTIF : INTERVENIR POUR L'INSTALLATION QUI DISJONCTE ET PLUSIEURS AMPOULES HS
Donneur d'ordre : Mr F. COTTON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Dépannage logements

LE 19/02 A 13H15 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR METAXAS AU 3EME ETAGE
RECHERCHE DE PANNE SUITE A L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT QUI
DISJONCTE
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE DU LOGEMENT
LOCALISATION DU DEFAUT SUR LE CIRCUIT THERMOSTAT DE LA PIECE DE VIE
REPRISE DU CABLAGE ET REMISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

REPLACEMENT DE PLUSIEURS APPAREILLAGES CASSES/HORS SERVICE POUR MISE EN
SECURITE, SOIT :
- REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE EN SAILLIE DANS
L'ENTREE
- REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE EN SAILLIE DANS LA
CHAMBRE
- FOURNITURE ET POSE D'UN OBTURATEUR ENCASTRE A LA PLACE DE LA PRISE DE
COURANT CAR PRESENCE DE FILS COTON NON ALIMENTES DANS LE SALON
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT EN SAILLIE DANS LA
CHAMBRE 2
- FOURNITURE ET POSE D'UN OBTURATEUR ENCASTRE A LA PLACE D'UNE PRISE DE
COURANT CAR PRESENCE DE FILS COTON NON ALIMENTES DANS LA CHAMBRE 2
- FOURNITURE ET POSE D'UN OBTURATEUR ENCASTRE A LA PLACE D'UNE PRISE DE
COURANT CAR PRESENCE DE FILS COTON NON ALIMENTES DANS LE COULOIR



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6020119

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 22/02/26 a 17H39 Mr F. COTTON

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	UJ0B0020-H Mo rech. panne reprsie cablag	1	51,79	77,68
2,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	1	15,50	31,00
1,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,39	15,39
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
3,00	Fourniture obturateur encastre	1	11,45	34,35
TOTAL H.T.				158,42
T.V.A. a 10,00%				15,84
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>174,26</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON

94 RUE BOILEAU
69006 LYON**DEMANDE DE TRAVAUX**
2026 - 472Attente associée n° 2026-000001111
Saisie le 30/01/2026 13h57
INTERNE - Visite ou contrôleCréation DT
30/01/2026Transmission DT
30/01/2026 - 14h14
DématérialiséeTravaux à réaliser entre le
30/01/2026 et le 19/02/2026**LIEU DE L'INTERVENTION**M Metaxas Yann
Ens:0001\Eta:03\Porte 11
9 RUE DUPHOT
LYON 3 EME
69003 LYON 3 EME

Tél personnel : 06 60 46 11 05

Tél portable : 06 60 46 11 05

Tél bureau :

3001-1357

 Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur : M METAXAS YANN

Mod. demandeur : 7101081090

Contrat : L/8537304

Mod. localisation : 7101081090

P. 5016 - T. 01 - E. 02

FOURNISSEURAMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017

Marché: 2023/33/2

Bordereau : ELECTRICITE - AMES

Montant inférieur à 570.00 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant. Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr**Votre correspondant:**

COTTON FABIEN - 04.72.83.47.80

fabien.cotton@batigere.fr

INTERVENTION**DEMANDE :** Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / L'installation disjoncte souvent
MOTIF : 9 rue Duphot 69003/ contacter loc/ l'installation disjoncte et des ampoules HS**Montant estimatif des travaux:** 0,00 € TTC**DISPONIBILITE CLIENT :****CLÉS :****GARDIEN :**

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

Signature fournisseur

Date

Signature client

Votre problème est-il résolu ?

La réalisation de votre intervention est à signaler dans votre espace
fournisseurUne enquête de satisfaction est à votre disposition sur votre espace
client batigere.fr

Page 1/1

VALIDATION**Saisie :** 30/01/2026 - 14h00m13 / COTTON FABIEN
Validé : 30/01/2026 - 14h00m13 / COTTON FABIEN

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur batigere.fr