



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6030073

N/REF : 11/02/2026 15H16 C:022575 I:19391
V/REF : DT 2026-634
V/Email reçu le Mercredi 11/02/2026 à 15H16

**BATIGERE RHONE ALPES
AGENCE LYON
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5030
IMMEUBLE : BERTHET BOURBONNAIS
10/57/59, RUE S.MICHEL BERTHET
7/9/11, RUE BOURBONNAIS
69009 LYON

Dardilly, le 09 Mars 2026

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 7 RUE DU BOURBONNAIS - LOGEMENT EX ADZEME AU 2EME ETAGE - SUR PASS

MOTIF : INTERVENIR POUR LE CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT
TYPE F2 AVEC CONSUEL + VERIFIER DAAF + VERIFIER BOITIERS SUR RADIATEURS
A ENLEVER ? + INTERPHONE NE SONNE PLUS

Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Dépannage logements

LE 25/02 A 13H15 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX ADZEME AU 2EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET VERIFICATION DES TERRES
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 7 DOUILLES DCL ET AMPOULES
MANQUANTES ET POSE D'UN BOITIER DCL SAILLIE ET UN BOITIER DCL ENCASTRE

FOURNITURE ET POSE D'UN DETECTEUR DE FUMEE

DEPOSE DU BOITIER VOLTAIS DES RADIATEURS DANS LE SALON ET DANS LA
CHAMBRE

SDB : DEPOSE INSTALLATION ECLAIRAGE CAR ECLAIRAGE DANS LE VOLUME DE LA
DOUCHE, REPRISE DE LA LIGNE ET CREATION D'UN NOUVEL ECLAIRAGE HORS ZONE
VOLUME DE SECURITE



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6030073

RECHERCHE DE PANNE SUITE A L'INTERPHONE QUI NE FONCTIONNE PAS
NOTRE TECHNICIEN N'A PAS PU TESTER L'INTERPHONE SUITE A L'ABSENCE DE
NOM DE L'ANCIEN LOCATAIRE ET DOUBLON DE NOMS SUR L'INTERPHONE

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 06/03/26 a 16H55 Mme N. GODARD

SUITE AU PASSAGE DE NOTRE TECHNICIEN, PREVOIR LE PASSAGE D'UNE SOCIETE
SPECIALISEE EN COURANT FAIBLE AFIN DE RESOUDRE LA PANNE SUR
L'INTERPHONE

NOUS VOUS LAISSONS LE SOIN DE LES MANDATER ET CLOTURONS LA DEMANDE EN
L'ETAT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	175,16	175,16
1,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	37,75	37,75
2,00	0J1A5060-Rempl.plot centre DCL	1	18,55	37,10
7,00	0J1A6031-Remplacement douille DCL	1	5,94	41,58
2,00	UJ0B0020-H MO déplacement éclairage SDB	1	52,46	104,92
TOTAL H.T.				396,51
T.V.A. a 10,00%				39,65
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>436,16</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

1162 @ 15h16.

**DEMANDE DE TRAVAUX
2026 - 634**

Attente associée n° 2026-1545
Saisie le 11/02/2026 - 14h59
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
11/02/2026

Transmission DT
11/02/2026 - 15h10

Travaux à réaliser entre le
11/02/2026 et le 17/02/2026

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 04 \ Etage : 02 \ Porte : 722
7 RUE DU BOURBONNAIS
LYON 9 EME
69009 LYON 9 EME

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.



Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation : 7101074000
P. 5238 - T. 01 - E. 0001

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : SUITE ELS LOGT VACANT EX ADZEME SOUS PASS
CONSUEL T2 71_5238_01_0001_04_7101074000
VERIFIER DAAF

COMPLÉMENT SUITE ELS LOGT VACANT EX ADZEME SOUS PASS
TECHNIQUE : CONSUEL T2 71_5238_01_0001_04_7101074000
VERIFIER DAAF
VERIFIER BOITIERS SUR RADIATEURS A ENLEVER ?
INTERPHONE NE SONNE PLUS

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS :

GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 11/02/2026 - 15h09m55 / GODARD NADEGE
Validé : 11/02/2026 - 15h10m29 / GODARD NADEGE

Cédez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr