



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6030112

N/REF : 24/02/2026 16H17 C:022575 I:19391
V/REF : DT 2026-862
V/Email reçu le Mardi 24/02/2026 à 16H17

**BATIGERE RHONE ALPES
AGENCE LYON
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5030
IMMEUBLE : BERTHET BOURBONNAIS
10/57/59, RUE S.MICHEL BERTHET
7/9/11, RUE BOURBONNAIS
69009 LYON

Dardilly, le 10 Mars 2026

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 59 RUE SERGENT BERTHET - LOGEMENT DE MR GAZBOURI AU 1ER ETAGE -
TEL.07 58118875
MOTIF : INTERVENIR POUR LE LABEL ELECTRIQUE ET MISE EN SECURITE DU LOGEMENT +
REPARATION CABLAGE ET PRISES A NUS
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Dépannage logements

LE 06/03 A 09H15 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR GAZBOURI AU 1ER ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES DU LOGEMENT
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU CONTROLE,

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 4 DOUILLES ET AMPOULES
MANQUANTES

TABLEAU ELECTRIQUE :
- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA TYPE A
BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION AVEC REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE
ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS ET REPRISE CABLE ALIMENTATION

COULOIR :
- DEPOSE DE LA GOULOTTE CASSE SANS COUVERCLE ET AVEC LES FILS A NUS
- FOURNITURE ET POSE D'UNE BOITE DOUBLE AVEC UNE PRISE DE COURANT ET UN
INTERRUPTEUR EN SAILLIE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU DETECTEUR DE FUMEE CASSE ET HORS SERVICE



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6030112

SEJOUR :

- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 INTERRUPTEURS SIMPLE ALLUMAGE EN SAILLIE ET ADAPTATION DE CEUX-CI SUITE A LA DEPOSE DE 2 APPAREILLAGES
- DEPOSE DE LA GOULOTTE ET DE DEUX PRISES DE COURANT NON CONFORMES
- FOURNITURE ET POSE DE 3 PRISES DE COURANT EN SAILLIE AVEC ADAPTATION DE CELLES-CI

CHAMBRE 1 :

- REPRISE DE LA GOULOTTE ET REMPLACEMENT D'UNE PRISE DE COURANT SAILLIE
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE SAILLIE

CUISINE :

- DEPOSE APPAREILLAGES CASSES
- RETRAIT DE LA COLLE DANS LA GOULOTTE
- FOURNITURE ET POSE DE 2 PRISES DE COURANT SAILLIE
- REPRISE DES FIXATIONS D'UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE

SALLE DE BAIN :

- L'OCCUPANTE A REFUSE QUE L'ON FASSE DES MODIFICATIONS DANS LA PIECE
- CONTROLE DE L'INSTALLATION DE LA SDB IMPOSSIBLE EN L'ETAT.

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 09/03/26 a 18H08 Mme N. GODARD

SUITE AU PASSAGE DE NOTRE TECHNICIEN DU 06/03, CELUI-CI A CONSTATE QUE LE BOUTON TEST DU DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT NE FONCTIONNAIT PAS
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT PAR LES SERVICES ENEDIS
NOUS VOUS LAISSONS LE SOIN DE LES MANDATER ET CLOTURONS LE DOSSIER EN L'ETAT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0010-Ff Contrôle Instal.+Réparation	1	137,78	137,78
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	108,69	108,69
4,00	UJ0D0140-Rempl.interrupteur va/vient	1	15,70	62,80
7,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,59	109,13
1,00	UJ0B0040-Pose un DAAF-Détecteur fumée	1	37,75	37,75
2,00	UJ0B0020-H.MO Supp instal/Repr. goulotte	1	52,46	104,92



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6030112

TOTAL H.T.	561,07
T.V.A. a 10,00%	56,10
TOTAL T.T.C.En EURO	617,17

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

2462 a 16h17

DEMANDE DE TRAVAUX
2026 - 862

Attente associée n° 2026-2032
Saisie le 24/02/2026 - 15h10
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
24/02/2026

Transmission DT
24/02/2026 - 16h15

Travaux à réaliser entre le
24/02/2026 et le 02/03/2026

LIEU DE L'INTERVENTION

M GAZBOURI IMED
Esc : 02 \ Etage : 01
59 RUE SERGENT MICHEL BERTHET
LYON 9 EME
69009 LYON 9 EME

Tél. personnel :
Tél. portable : 07 58 11 88 75
Tél. bureau :

Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur : M GAZBOURI IMED
Mod. demandeur : 7101076380
Contrat : L/5095221

Mod localisation : 7101076380
P. 5030 - T. 01 - E. 0001

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché :
Bordereau :
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.

Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / Label électrique

MOTIF : CONTACTER M. GAZBOURI
LABEL ELECTRIQUE / REPARATION CABLAGE ET PRISES A NUS
MISE EN SECURITE DU LOGEMENT

COMPLÉMENT CONTACTER M. GAZBOURI
TECHNIQUE : LABEL ELECTRIQUE / REPARATION CABLAGE ET PRISES A NUS
MISE EN SECURITE DU LOGEMENT

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 24/02/2026 - 15h13m02 / GODARD NADEGE
Validé : 24/02/2026 - 15h13m30 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr