



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6030172

N/REF : 5/02/2026 14H27 C:022575 I:03112
V/REF : DT2026-579
V/Email reçu le Jeudi 05/02/2026 à 14H27

**BATIGERE RHONE ALPES
AGENCE LYON
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5021
IMMEUBLE : LYON 6 EME -5021
RUE TRONCHET/CREQUI/BROTTEAUX
RUE LOUIS BLANC/VIBERT/SULLY
69006 LYON

Dardilly, le 24 Mars 2026

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 6 RUE SULLY - LOGEMENT MR BATAILLE TEL 0634694195 AU 5EME ETAGE
MME GUILLOUX (MP ASCENSEUR) - TEL.07 86764389

MOTIF : INTERVENIR POUR L'INSTAL ELEC DU LOGEMENT QUI DISJONCTE LORSQU IL Y A
UNE COUPURE ELECTRIQUE DE L ASCENSEUR ET NE REVIENT PAS AVANT QUELQUE
MINUTES CA DISJONCTE AU DDR 30MA

Donneur d'ordre : Mr C. PAIRE por

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Dépannage logements

LE 26/02 A 11H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR BATAILLE
RECHERCHE DE PANNE SUITE A L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT QUI
DISJONCTE LORSQU'IL Y A UNE COUPURE ELECTRIQUE DE L'ASCENSEUR
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE DU LOGEMENT - OK
PREVOIR UN RENDEZ-VOUS COMMUN AVEC L'ASCENSORISTE AFIN DE TESTER
L'ALIMENTATION CAR LE LOGEMENT EST LOIN DE LA CABINE ASCENSEUR

LE 11/03 A 09H00 :
INTERVENTION EN PARTIES COMMUNES EN PRESENCE DE L'ASCENSORISTE
LE TECHNICIEN ASCENSORISTE A DISJONCTE 3 FOIS SON INSTALLATION POUR TEST
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR BATAILLE
MALGRE LES DISJONCTIONS PROVOQUES PAR L'ASCENSORISTE A PLUSIEURS
REPRISES SUR SON INSTALLATION, PAS DE DISJONCTION CONSTATEES DANS LE
LOGEMENT
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT - OK
NOTRE TECHNICIEN N'A CONSTATE AUCUNE ANOMALIE LORS DE SON PASSAGE

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 24/03/26 à 10H34 Mr C. PAIRE por



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6030172

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	UJ0B0020-H.Recherc.panne logement 26/02	1	52,46		52,46
1,50	UJ0B0020-H.Rech.de panne logement 11/03	2	52,46		78,69
TOTAL H.T.					131,15
T.V.A. a 10,00%					13,11
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>144,26</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON

94 RUE BOILEAU
69006 LYON**DEMANDE DE TRAVAUX**
2026 - 579Attente associée n° 2026-004324012
Saisie le 05/02/2026 14h27
CLIENT - D'CLICCréation DT
06/02/2026Transmission DT
06/02/2026 - 14h21
DématérialiséeTravaux à réaliser entre le
06/02/2026 et le 25/02/2026**LIEU DE L'INTERVENTION**6 RUE SULLY
LYON 6 EME
69006 LYON 6 EME

csc2- 147A

 Demandeur connecté à l'espace client batigere.fr

Demandeur :

Mod. demandeur :

Contrat :

Mod. localisation :

P. 5222 - T. 01 - E. 01

FOURNISSEURAMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017

Marché:

Bordereau :

Montant inférieur à 570.00 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant. Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr**Votre correspondant:**

PAIRE CYRIL - 04 72 83 47 80

cyril.paire@batigere.fr

INTERVENTION**DEMANDE :** Mon logement / Electricité, Télévision, Téléphone / Electricité / L'installation disjoncte souvent**MOTIF :** Bonjour, il semble que des coupures d'électricité de l'ascenseur entraîne une coupure de courant dans notre appartement. Lorsque cela se produit, nous n'avons pas la possibilité de remettre le courant à la maison avant quelques minutes. Ça disjoncte au DDR 30mA. Ce n'est pas lié à l'éclairage des parties communes mais à l'alimentation de l'ascenseur. Cela se produit aussi lors d'interventions d'entretien de l'ascenseur. C'est problématique car médicaments au frigo... Cdt.**Montant estimatif des travaux:** 0,00 € TTC**DISPONIBILITE CLIENT :****CLÉS :****GARDIEN :**

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

Signature fournisseur

Date

Signature client

____/____/____

Votre problème est-il résolu ?

La réalisation de votre intervention est à signaler dans votre espace
fournisseurUne enquête de satisfaction est à votre disposition sur votre espace
client batigere.fr

Page 1/1

VALIDATION**Saisie :** 06/02/2026 - 12h05m24 / PAIRE CYRIL**Validé :** 06/02/2026 - 12h05m34 / PAIRE CYRIL

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur batigere.fr