



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6030195

N/REF : 10/03/2026 16H48 C:022575 I:26313
V/REF : DT2026-1081
V/Email reçu le Mardi 10/03/2026 à 16H48

**BATIGERE RHONE ALPES
AGENCE LYON
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5065
IMMEUBLE : 15 BOUTEILLE -5065
15EA/15EB, RUE BOUTEILLE
.
69001 LYON

Dardilly, le 27 Mars 2026

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 15E RUE BOUTEILLE - ALLEE A ET B - PC SI BESOIN CONTACTER MR
NAZIH TEL 06 87676838

MOTIF : INTERVENIR POUR L ECLAIRAGE QUI RESTE ALLUME EN PERMANENCE TOUTE LA NUIT
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

LE 12/03 A 08H00 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
RECHERCHE DE PANNE SUITE A L'ECLAIRAGE QUI RESTE ALLUME EN CONTINU ENTRE
LE RDC ET LE 4EME ETAGE
CONTROLE DES ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES SUR LES PALIERS ET DANS LES
ESCALIERS
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE PLUSIEURS DETECTEURS DE PRESENCE HORS SERVICE
MATERIEL INDISPONIBLE

CONTROLE DES ECLAIRAGES SUR LES AUTRES PALIERS ET DANS LES ESCALIERS
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE DOUILLE ET AMPOULE SUR LE PALIER DU
5EME ETAGE
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE AMPOULE LED STANDARD HORS SERVICE SUR
LE PALIER DU 3EME ETAGE
PREVOIR LE REMPLACEMENT D'UN HUBLLOT DONT LE COUVERCLE EST MANQUANT SUR
LE PALIER DU 1ER ETAGE

PREVOIR LE REMPLACEMENT D'UNE AMPOULE LED STANDARD HORS SERVICE A GRANDE
HAUTEUR DANS LE HALL
MATERIEL INDISPONIBLE

LE 19/03 A 08H00 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UNE AMPOULE LED A GRANDE HAUTEUR DANS LE



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6030195

HALL
FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN HUBLOT LED ON/OFF DONT LE COUVERCLE
ETAIT MANQUANT SUR LE PALIER DU 1ER ETAGE
FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 2 DETECTEURS DE PRESENCE ENCASTRES HORS
SERVICE DANS LES ESCALIERS AU 1ER ETAGE
REPRISE DU CABLAGE ET CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

SUITE CONTROLE DU TABLEAU DES PCM, REMPLACEMENT D'UN PORTE FUSIBLE HS
PAR UN DISJONCTEUR.

CONTROLE INSTALLATION OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 27/03/26 a 07H44 Mme N. GODARD

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	J0G00002-H.M0 Recherche panne/contrôle	1	52,46	78,69
1,00	UJ0G0030-Remplacement douille a coiffe	1	5,94	5,94
2,00	0J1A6092-Rempl.ampoule LED tous modèles	1	8,87	17,74
1,00	UJ0D0090-Rempl.disjoncteur divisionnaire	50	26,09	26,09
1,00	UJ0G0030-Remplacement douille a coiffe	50	5,94	5,94
1,00	0J1A6092-Rempl.ampoule LED tous modèles	50	8,87	8,87
1,00	UJ0G0100-Remplacement plafonnier led	50	95,56	95,56
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
2,00	F&P Detecteur de présence mural legrand	50	117,25	234,50
TOTAL H.T.				473,33
T.V.A. a 10,00%				47,33
TOTAL T.T.C.En EURO				520,66

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



*Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr*

FACTURE N° 6030195

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON
ANTENNE 3
94 RUE BOILEAU
69006 LYON

**DEMANDE DE TRAVAUX
2026 - 1081**

Attente associée n° 2026-2539
Saisie le 10/03/2026 - 16h48
INTERNE - Visite ou contrôle

Création DT
10/03/2026

Transmission DT
10/03/2026 - 16h53

Travaux à réaliser entre le
10/03/2026 et le 16/03/2026

LIEU DE L'INTERVENTION

Esc : 01
15EA RUE BOUTEILLE
LYON 1 ER
69001 LYON 1 ER

acc3-1648

FOURNISSEUR

AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017 Marché : 2023/33/2
Bordereau : 332 - ELECTRICITE - AMES
Montant inférieur à 570 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant.

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.fr

Demandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : E/15670

Mod localisation :
P. 5065 - T. 01 - E. 0001

Votre correspondant **BATIGERE RHONE-ALPES**
GODARD NADEGE - 04 72 83 47 80
nadege.godard@batigere.fr

INTERVENTION

DEMANDE : Ma cage d'escalier et mon hall / Couloirs et escaliers / Eclairage et électricité / Minuterie ne s'arrête plus

MOTIF : 15E RUE BOUTEILLE - LYON 1ER
ALLEES A ET B
ECLAIRAGE RESTE ALLUME EN PERMANENCE TOUT LA NUIT

COMPLÉMENT : 15E RUE BOUTEILLE - LYON 1ER
TECHNIQUE : ALLEES A ET B
ECLAIRAGE RESTE ALLUME EN PERMANENCE TOUT LA NUIT

Montant estimatif des travaux : 0.00 € TTC

DISPONIBILITÉ CLIENT :

CLÉS : GARDIEN : -

Signature fournisseur

Date

Signature client

__/__/__

Votre problème est-il résolu ? ☐ Oui ☐ Non

Signature(s) de la Demande de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 10/03/2026 - 16h52m53 / GODARD NADEGE
Validé : 10/03/2026 - 16h53m31 / GODARD NADEGE

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr