



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6040153

N/REF : 8/04/2026 12H03 C:022575 I:22715
V/REF : DT2026-1501
V/Email reçu le Mercredi 08/04/2026 à 12H03

**BATIGERE RHONE ALPES
AGENCE LYON
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5043
IMMEUBLE : ST FONS RASPAIL-5043
1, IMPASSE RASPAIL
69190 ST FONS

Dardilly, le 28 Avril 2026

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A

LOCALISATION : ALLEE N 1 IMP RASPAIL - LOGEMENT VOUJAIRE MARECAR TEL 0627578776 OU
0635247787 AU RDC

MOTIF : INTERVENIR POUR LE CUMULUS QUI SE MET EN SECURITE (FUSIBLE QUI A GRILLE
3 FOIS EN 1 MOIS)

Donneur d'ordre : Mme C. HERTZOG

NATURE DE L'INTERVENTION :

Dépannage logements

LE 13/04 A 09H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR VOUJAIRE MARECAR AU RDC
RECHERCHE DE PANNE SUITE AU CUMULUS QUI SE MET EN SECURITE ET LE
FUSIBLE QUI A GRILLE A PLUSIEURS REPRISES
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU CUMULUS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE
NOTRE TECHNICIEN A CONSTATE QU'IL S'AGISSAIT DU FUSIBLE DANS LE
SECTIONNEUR A PROXIMITE DU CUMULUS QUI SAUTAIT (SECTIONNEUR SANS DOUTE
A L'ORIGINE DE LA DISJONCTION CAR EN MAUVAIS ETAT)
SUPPRESSION DU SECTIONNEUR ET REPRISE DES CONNEXIONS DANS LA BOITE DE
DERIVATION
CONTROLE ET ESSAIS DU BON FONCTIONNEMENT - OK

OBSERVATIONS : SR AB Email envoyé le 28/04/26 à 12H44 AMES

FP LCOMPTER Email envoyé le 16/04/26 à 10H33 Mme C. HERTZOG

SUITE AU PASSAGE DE NOTRE TECHNICIEN DU 13/04 ET AU MAIL ENVOYE A MME
HERTZOG, CELUI-CI A CONSTATE QUE LE CUMULUS SE DECROCHAIT DANGEREUSEMENT
DU MUR
PREVOIR L'INTERVENTION D'UNE SOCIETE DE PLOMBERIE AFIN DE REPRENDRE LES
FIXATIONS DE CELUI-CI



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6040153

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	UJ0B0020-H.MO Rech panne/reprise connexi	1	52,46	78,69
TOTAL H.T.				78,69
T.V.A. a 10,00%				7,86
TOTAL T.T.C.En EURO				86,55

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON

94 RUE BOILEAU
69006 LYON**DEMANDE DE TRAVAUX
2026 - 1501**Attente associée n° 2026-000003436
Saisie le 08/04/2026 11h38
CLIENT - Appel téléphoniqueCréation DT
08/04/2026Transmission DT
08/04/2026 - 13h34
DématérialiséeTravaux à réaliser entre le
08/04/2026 et le 28/04/2026**LIEU DE L'INTERVENTION**M MOHAMED MEIDINE VOUGAIRE MARECAR
Ens:0001\Eta:00\Porte 2
1 IMPASSE RASPAIL
ST FONS
69190 ST FONS

Tél personnel : 06 27 57 87 76

Tél portable : 06 27 57 87 76

Tél bureau : 06 35 24 77 87

0804-1203

 Demandeur connecté à l'espace client batigere.frDemandeur : M MOHAMED MEIDINE VOUGAIRE MARECAR
Mod. demandeur : 7101106070 Mod. localisation : 7101106070
Contrat : L/6286219 P. 5043 - T. 01 - E. 01**FOURNISSEUR**AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Réf fournisseur : F/17017

Marché:

Bordereau :

Montant inférieur à 570.00 € TTC : les travaux sont à exécuter,
sinon appelez votre correspondant. Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.frVotre correspondant:
HERTZOG CELYA -
Celya.HERTZOG@batigere.fr**INTERVENTION**

DEMANDE : Mon logement / Chauffage et eau chaude / Eau chaude électrique / Fuite sur ballon d'eau chaude / cumulus électrique

MOTIF : locataire informe que le cumulus se met en sécurité et n a plus d eau chaude 06 27 57 87 76

COMPLEMENT

TECHNIQUE : Fusible cumulus a grillé 3 fois en 1 mois.

Montant estimatif des travaux: 0,00 € TTC

DISPONIBILITE CLIENT :

CLÉS :

GARDIEN :

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

Signature fournisseur

Date

Signature client

//_

Votre problème est-il résolu ?

La réalisation de votre intervention est à signaler dans votre espace
fournisseurUne enquête de satisfaction est à votre disposition sur votre espace
client batigere.fr**VALIDATION**

Saisie : 08/04/2026 - 11h56m47 / HERTZOG CELYA

Validé : 08/04/2026 - 11h57m27 / HERTZOG CELYA

**BATIGERE RHONE-ALPES**

AGENCE LYON

94 RUE BOILEAU
69006 LYON**BON A FACTURER
2026 - 2548**Attente associée n° 2026-000003436
Saisie le 08/04/2026 11h38
CLIENT - Appel téléphoniqueDT associée
n°2026 1501
Créée le 8/04/2026Transmission BAF
28/04/2026 - 14h42
DématérialiséeTravaux à réaliser entre le
08/04/2026 et le 28/04/2026**LIEU DE L'INTERVENTION**M MOHAMED MEIDINE VOUGAIRE MARECAR
Ens:0001\Eta:00\Porte 2
1 IMPASSE RASPAIL
ST FONS
69190 ST FONS

Tél personnel : 06 27 57 87 76

Tél portable : 06 27 57 87 76

Tél bureau : 06 35 24 77 87

0804-1203 Demandeur connecté à l'espace client batigere.frDemandeur : M MOHAMED MEIDINE VOUGAIRE MARECAR
Mod. demandeur : 7101106070 Mod. localisation : 7101106070
Contrat : L/6286219 P. 5043 - T. 01 - E. 01**FOURNISSEUR**AMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES
69570 DARDILLYAu dessus de 570,00 € TTC les travaux font l'objet d'un PV de réception
Réf fournisseur : F/17017 Marché: 2023/33/2
Bordereau : ELECTRICITE - AMES Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.frVotre correspondant BATIGERE :
HERTZOG CELYA -
Celya.HERTZOG@batigere.fr**LIBELLÉ :** FUSIBLE CUMULUS GRILLE**DISPONIBILITÉ CLIENT :****CLÉS :** **GARDIEN :**

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

DESCRIPTIF QUANTITATIF ESTIMATIF

Pièce Budget	Nomenclature	Désignation	Unité	Quantité	PU HT	TVA	Total	
							HT remise	TTC remise
	UJ0B0020	Recherche de panne de logement	U	1,50	52,46	10,00%	78,69	86,56

MODALITÉ DE RÈGLEMENT :

Par Virement à 10 jours le 0 du mois à date de facture

Total HT	78,69 €
Remise	- 0,00 €
TVA	7,87 €
Total TTC	86,56 €

La facture portant le n° de la Demande de Travaux et accompagnée d'une copie du présent exemplaire est à adresser à :
BATIGERE RHONE-ALPES BATIGERE RHONE-ALPES bra.comptabilite@batigere.fr 31 bis rue Bossuet BP 56100 69415 LYON CEDEX 06

Signature(s) du Bon de Travaux

Page 1/1

VALIDATION

Saisie : 28/04/2026 - 14h04m27 / HERTZOG CELYA

Validé : 28/04/2026 - 14h05m17 / PAIRE CYRIL

Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur batigere.fr