



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6060014

N/REF : 29/05/2026 8H10 C:022575 I:18304
V/REF : BAF 2026-3186
V/Email reçu le Vendredi 29/05/2026 à 8H10

**BATIGERE RHONE-ALPES
UG ACTIVITE LOCATIVE CENTRAL
ANT ACT LOCATIVE CENTRALE
31 BIS RUE BOSSUET
69415 LYON CEDEX 06**

V/REF.IMM. 5015
IMMEUBLE : LYON 3 MONTCHAT-5015
RUE CHARLES RICHARD
RUES ANTOINETTE/JULIEN
69003 LYON

Dardilly, le 03 Juin 2026

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 17 ET 17B RUE CH RICHARD - PC VMC
MOTIF : INTERVENIR SUITE AU PASSAGE D ISERBA POUR LA VMC - ILS ONT REMPLACÉ
LES DEUX MOTOTURBINES DES 2 ALLEES MAIS ILS ONT CONSTATE QU IL N Y
AVAIT PAS DE COURANT ALIMENTANT LES INTERRUPTEURS DE PROXIMITES NI LA
BOITE DE DERIVATION
Donneur d'ordre : Mr J.L DARCANGELA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

LE 02/06 A 11H15 :
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
RECHERCHE DE PANNE SUITE A UNE ABSENCE DE COURANT ALIMENTANT LES
INTERRUPTEURS DE PROXIMITE ET BOITE DE DERIVATION DE LA VMC SELON
RAPPORT ISERBA
CONTROLE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE SITUE A L'ALLEE 17
REMISE EN ROUTE DU DISJONCTEUR DIVISIONNAIRE DE LA VMC BAISSÉ A L'ARRIVÉE
DE NOTRE TECHNICIEN
RE-ARMEMENT DE L'ALARME
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE LA VMC CHEZ PLUSIEURS LOCATAIRES - OK

ACCES GROUPE VMC IMPOSSIBLE CAR IL FAUT UNE GRANDE ECHELLE, SUITE
CONTROLE ASPIRATION CHEZ LES LOCATAIRES TOUT SEMBLE OK.

OBSERVATIONS : FP AB Email envoyé le 02/06/26 à 18H31 Mr J.L DARCANGELA

SUITE A NOTRE PASSAGE L'INSTALLATION DE VMC SEMBLE FONCTIONNER CHEZ LES
OCCUPANTS. PREVOIR UN PASSAGE DE LA SOCIÉTÉ ISERBA POUR VERIFIER LE
BON FONCTIONNEMENT DES GROUPES VMC



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6060014

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	J0G00002-H.MO Rech panne/remise en route	1	52,46	104,92
TOTAL H.T.				104,92
T.V.A. a 10,00%				10,49
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>115,41</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Contact AMES

De: D'ARCANGELA Jean-Luc <jean-luc.darcangela@batigere.fr>
Envoyé: vendredi 29 mai 2026 08:10
À: Contact AMES
Cc: CHIHI Innes; Tom JAMET
Objet: TR: CAISSON 17 ET 17B RUE CHARLES RICHARD 69003 LYON
Pièces jointes: RAPPORT ANOMALIE CAISSON VMC 17 BIS RUE CHARLES RICHARD 69003 LYON
BATIGERE.pdf; RAPPORT ANOMALIE CAISSON VMC 17 RUE CHARLES RICHARD
BATIGERE.pdf

2805 08/10

Bonjour Mr PAVERO,

Pourriez-vous intervenir rapidement pour régler les problèmes électriques ?
Je vous remercie.

Cordialement,



Jean-Luc D'ARCANGELA
Responsable maintenance



07 61 09 20 03
94 rue Boileau
69 006 LYON

De : Tom JAMET <tom.jamet@iserba.fr>
Envoyé : vendredi 29 mai 2026 07:31
À : D'ARCANGELA Jean-Luc <jean-luc.darcangela@batigere.fr>
Cc : CHIHI Innes <Innes.CHIHI@batigere.fr>; PAIRE Cyril <Cyril.PAIRE@batigere.fr>; Arnaud BOUCHARD <arnaud.bouchard@iserba.fr>; Cedric GRABARCZYK <cedric.grabarczyk@iserba.fr>
Objet : CAISSON 17 ET 17B RUE CHARLES RICHARD 69003 LYON

Bonjour M. D'ARCANGELA,

J'espère que vous allez bien.

Vous trouverez ci-joint deux rapports d'anomalie concernant le remplacement des deux mototurbines qui étaient grippées au 17 et 17B rue Charles Richard, 69003 Lyon.

L'intervention s'est bien déroulée. Néanmoins, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de courant alimentant les interrupteurs de proximité ni la boîte de dérivation, malgré le réenclenchement du disjoncteur.

Le passage d'un électricien serait donc nécessaire.

Restant à votre disposition pour toute question complémentaire.


Bien cordialement

Tom JAMET

Responsable d'antenne

8 avenue Eugène Hénaff
69120 VAULX EN VELIN

www.iserba.fr



**BATIGERE RHONE-ALPES**UG ACTIVITE LOCATIVE CENTRAL
ANT ACT LOCATIVE CENTRALE
31 BIS RUE BOSSUET

69415 LYON CEDEX 06

Bon a facturer**2026 - 3186**Transmission BT
03/06/2026 - 10h00Travaux à réaliser entre le
03/06/2026 et le 03/06/2026**LIEU DE L'INTERVENTION**Esc : 04
17 RUE CHARLES RICHARD
LYON 3 EME
69003 LYON 3 EME

2905-0810.

FOURNISSEURAMES ELECTRICITE SARL
12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

Au dessus de 570 € TTC les travaux font l'objet d'un PV de réception

Réf fournisseur : F/17017

Marché :

Bordereau :

 Vous êtes connecté à l'espace fournisseur batigere.frDemandeur :
Mod. demandeur :
Contrat : /0

P. 5015 - T. 01 - E. 0003

Votre correspondant BATIGERE RHONE-ALPES
D'ARCANGELA JEAN-LUC -
jean-luc.darcangela@batigere.fr**LIBELLÉ :** ELECTRICITE**DISPONIBILITÉ CLIENT :****CLÉS :****GARDIEN :** -

N'oubliez pas de programmer votre intervention dans votre espace fournisseur

DESCRIPTIF QUANTITATIF ESTIMATIF

Pièce Budget	Nomenclature	Désignation	Unité	Quantité	PU HT	TVA	Total	
							HT remisé	TTC remisé
	JOG00003	REPARATION PANNES Y COMPRIS	U	1,00	104,92	10,00%	104,92	115,41
PATRI	041201	CONSOMMABLE - SANS FOURNITURES RECHERCHE DE PANNE						

Modalité de règlement :
Par Virement à 10 jours date de facture

Total HT	104,92 €
Remise	€
TVA	10,49 €
Total TTC	115,41 €

La facture portant le N° du bon à facturer et accompagnée d'une copie du présent exemplaire est à adresser à :

BATIGERE RHONE-ALPES - bra.comptabilite@batigere.fr - 31 bis rue Bossuet - BP 56100 - 69415 LYON CEDEX 06

Signature(s) du Bon à facturer

Page : 1/1

VALIDATION**Saisie :** 03/06/2026 - 09h55m37 / D'ARCANGELA JEAN-LUC
Validé : 03/06/2026 - 09h58m30 /Gérez vos interventions en ligne sur votre espace fournisseur www.batigere.fr