



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6090215

N/REF : 24/08/2026 8H23 C:002857 I:32696
V/REF : OSTW55542
V/Email reçu le Lundi 24/08/2026 à 8H23

**SCI 'DES CYGNES'
C/O INTERIMOB
8 QUAI JEAN MOULIN
69281 LYON CEDEX 01**

V/REF.IMM. 411
IMMEUBLE : 1/3/5/7/9 RUE DU LAC
1/3/5/7/9 RUE DU LAC
69003 LYON

Dardilly, le 22 Septembre 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N 5 RUE DU LAC - BAT E - LOGEMENT DURAFFOUR/GRUSON TEL 0678680450
OU 0665183560 AU 11EME ETAGE PORTE G
(LOT CONCERNE N 376)

MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE AUX NORMES SUITE ANOMALIES SUR DIAG ELEC:
- LE DISPOSITIF ASSURANT LA COUPURE D URGENCE EST PLACE DANS UNE ARMOIRE
TABLEAU OU PLACARD EST FERME A L AIDE D'UNE CLE OU D'UN OUTIL
- AU MOINS UN SOCLE DE PRISE DE COURANT NE COMPORTE PAS DE BROCHE DE
TERRE
- AU MOINS UN CIRCUIT N EST PAS RELIE A LA TERRE (DOUILLES)
- AU MOINS UN SOCLE DE PRISE DE COURANT COMPORTES UNE BROCHE DE TERRE
NON RELIEE A LA TERRE

Donneur d'ordre : Mme M. DELCROS

NATURE DE L'INTERVENTION :

Dépannage logements

LE 02/09 A 09H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR DURRAFFOUR/GRUSON AU 11EME ETAGE
SUPPRESSION DE LA SERRURE DU PLACARD OU SE TROUVE LE TABLEAU DE COUPURE
ELECTRIQUE
NOTRE TECHNICIEN A CONSTATE QUE LES AUTRES POINTS DU DIAGNOSTIQUE ONT
UNE MESURE CONSERVATOIRE EN PLACE PAR L'EXISTANCE D'UN DISPOSITIF
DIFFERENTIEL AVEC UNE SENSIBILITÉ DE 30MA MAXIMUM INSTALLÉ DANS LE
TABLEAU ELECTRIQUE ET LA NON CONDUCTIVITÉ DES SOLS.

INSTALLATION OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 21/09/26 à 18H20 Mme M. DELCROS

!!!!!!
REFERENCE A RAPPELER IMPERATIVEMENT SUR VOTRE FACTURE :
OSTW55542 - PROPRIÉTAIRE : SCI DES CYGNES LOT CONCERNÉ : N°376: 4
PIECES, ETAGE: 11, PORTE: G



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6090215

!!!!!!

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	H.MO Supression serrure du placard	1	48,75	48,75
1,00	Déplacement	1	34,23	34,23
TOTAL H.T.				82,98
T.V.A. a 10,00%				8,29
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>91,27</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6090215

N/REF : 24/08/2026 8H23 C:002857 I:32696
V/REF : OSTW55542
V/Email reçu le Lundi 24/08/2026 a 8H23

SCI 'DES CYGNES'
C/O INTERIMOB
8 QUAI JEAN MOULIN
69281 LYON CEDEX 01

V/REF.IMM. 411

IMMEUBLE : 1/3/5/7/9 RUE DU LAC
1/3/5/7/9 RUE DU LAC
69003 LYON

Dardilly, le 22 Septembre 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N 5 RUE DU LAC - BAT E - LOGEMENT DURAFFOUR/GRUSON TEL 0678680450
OU 0665183560 AU 11EME ETAGE PORTE G
(LOT CONCERNE N 376)

MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE AUX NORMES SUITE ANOMALIES SUR DIAG ELEC:
- LE DISPOSITIF ASSURANT LA COUPURE D URGENCE EST PLACE DANS UNE ARMOIRE
TABLEAU OU PLACARD EST FERME A L AIDE D'UNE CLE OU D'UN OUTIL
- AU MOINS UN SOCLE DE PRISE DE COURANT NE COMPORTE PAS DE BROCHE DE
TERRE
- AU MOINS UN CIRCUIT N EST PAS RELIE A LA TERRE (DOUILLES)
- AU MOINS UN SOCLE DE PRISE DE COURANT COMPORTES UNE BROCHE DE TERRE
NON RELIEE A LA TERRE

Donneur d'ordre : Mme M. DELCROS

NATURE DE L'INTERVENTION :

Dépannage logements

LE 02/09 A 09H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR DURRAFFOUR/GRUSON AU 11EME ETAGE
SUPPRESSION DE LA SERRURE DU PLACARD OU SE TROUVE LE TABLEAU DE COUPURE
ELECTRIQUE
NOTRE TECHNICIEN A CONSTATE QUE LES AUTRES POINTS DU DIAGNOSTIQUE ONT
UNE MESURE CONSERVATOIRE EN PLACE PAR L'EXISTANCE D'UN DISPOSITIF
DIFFERENTIEL AVEC UNE SENSIBILITE DE 30MA MAXIMUM INSTALLÉ DANS LE
TABLEAU ELECTRIQUE ET LA NON CONDUCTIVITE DES SOLS.

INSTALLATION OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 21/09/26 a 18H20 Mme M. DELCROS

!!!!
REFERENCE A RAPPELER IMPERATIVEMENT SUR VOTRE FACTURE :
OSTW55542 - PROPRIÉTAIRE : SCI DES CYGNES LOT CONCERNÉ : N°376: 4
PIECES, ETAGE: 11, PORTE: G



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6090215

!!!!!!

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	H.MO Supression serrure du placard	1	48,75	48,75
1,00	Déplacement	1	34,23	34,23
TOTAL H.T.				82,98
T.V.A. a 10,00%				8,29
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>91,27</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

INTERIMOB

Régie d'immeubles

26/08 à 8h23

Bonjour,

Merci de bien vouloir exécuter l'Ordre de Service détaillé; ci-dessous.

Pour répondre et accéder aux coordonnées des occupants, cliquer sur le lien suivant : Ordre de service

Vous en souhaitant bonne réception.

Ordre de Service N/Réf : OSTW55542 du 21/08/2026

Description des travaux à effectuer :

ANOMALIES SUR DIAG ELEC - MISE AUX NORMES - LOT 376

Merci d'intervenir dans les meilleurs délais.

Diag elec en pièce jointe

Date limite délai d'exécution : 05/09/2026

Pour répondre et accéder aux coordonnées des occupants et aux pièces jointes, cliquer sur le lien suivant : Ordre de service **Mot de passe : 3779**

Résidence concernée :

1/3/5/7/9 RUE DU LAC

Adresse d'intervention :

1/3/5/7/9 RUE DU LAC

69003 LYON

Digicode - ALLEE 5 - BATIMENT E : 5245/4382

Lot Concerné; : N°376: 4 Pieces, Etage: 11, Porte: G

Propriétaire du lot : SCI DES CYGNES

REFERENCE A RAPPELER IMPERATIVEMENT SUR VOTRE FACTURE :

OSTW55542 - Propriétaire : SCI DES CYGNES Lot Concerné : N°376: 4 Pieces, Etage: 11, Porte: G

Affaire suivie par : MéliSSa DELCROS

Email : mde@interimob.com

Tel : 04.72.07.45.95. /

Vos travaux seront réalisés en respect des règles de l'art ainsi que de toutes les dispositions

applicables du Code de la Santé Publique et du Code du Travail.

Votre facture sera établie au nom de notre mandataire renseigné; ci-dessus, domicilié en notre

Cabinet. Elle fera apparaître la date composition en prix unitaires des différentes fournitures,

la main oeuvre et les frais de déplacement.

8,quai Moulin - CS 20066 - 69281 Lyon cedex 01
04.72.07.45.80 - Fax 04.72.07.45.79

Tél.

SARL au capital de 250 000 Euros - 302 527 114 RCS LYON - Cartes professionnelles numéro CPI
6901 2016 000 003 200

CAUTION BANCAIRE : CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST - 1, rue Pierre Truchis de Lays -
69410 Champagne au Mont d'Or