



Travaux d'électricité  
Rénovation- Dépannages  
Courants forts - courants faibles  
contact@ames-electricite.fr

**FACTURE N° 6090280**

N/REF : 18/09/2026 16H21 C:002857 I:32690  
V/REF : OSTW55839  
V/Email reçu le Vendredi 18/09/2026 à 16H21

**SCI 'VILA BELLA'  
C/O INTERIMOB  
8 QUAI JEAN MOULIN  
69281 LYON CEDEX 01**

**IMMEUBLE :** LE 158 M.MERIEUX  
158 RUE MARCEL MERIEUX  
69007 LYON

Dardilly, le 29 Septembre 2026

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** ALLEE N 158 RUE MARCEL MERIEUX - PC PORTE DE L IMMEUBLE  
DIGICODE #8102# + 4520 + 1456 AS

**MOTIF :** INTERVENIR POUR LA PORTE DE L IMMEUBLE EST FERMEE MAIS LES LOCATAIRES  
ONT LA POSSIBILITE DE L OUVRIR SANS L UTILISATION DU BADGE  
VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DES VENTOUSES

**Donneur d'ordre :** Mme C. PASQUIER

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Rénovation parties communes

LE 22/09 A 14H00 :  
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES  
RECHERCHE DE PANNE SUITE A UN DYSFONCTIONNEMENT DE LA PORTE DE  
L'IMMEUBLE QUI PEUT ETRE OUVERTE SANS LE BADGE  
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE LA PORTE  
CONTROLE DES VENTOUSES  
CONTROLE DU BOUTON DE SORTIE  
CONTROLE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE  
FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE L'ALIMENTATION 12V HORS SERVICE  
REPRISE DU CABLAGE ET REPRISE DES CONNEXIONS SUR LE BOUTON DE SORTIE  
TEST DU BADGE ET DU BOUTON DE SORTIE  
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

**OBSERVATIONS :** FP LCOMPTER Email envoyé le 29/09/26 à 07H28 Mme C. PASQUIER

=====

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif       | N°BT | P.U. HT |       |
|----------|-----------------------------------------|------|---------|-------|
| 1,00     | Déplacement Prise en charge vehicule    | 1    | 34,23   | 34,23 |
| 1,50     | H.MO Recherche panne/rempl.alimentation | 1    | 48,50   | 72,75 |



Travaux d'électricité  
Rénovation- Dépannages  
Courants forts - courants faibles  
contact@ames-electricite.fr

**FACTURE N° 6090280**

| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre       | N°BT | P.U. HT |        |
|--------------------------|------------------------------------|------|---------|--------|
| 1,00                     | Fourniture alimentation 230-12V 5A | 1    | 94,85   | 94,85  |
| TOTAL H.T. ....          |                                    |      |         | 201,83 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                    |      |         | 20,18  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                    |      |         | 222,01 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN



Travaux d'électricité  
Rénovation- Dépannages  
Courants forts - courants faibles  
contact@ames-electricite.fr

**FACTURE N° 6090280**

N/REF : 18/09/2026 16H21 C:002857 I:32690  
V/REF : OSTW55839  
V/Email reçu le Vendredi 18/09/2026 a 16H21

SCI 'VILA BELLA'  
C/O INTERIMOB  
8 QUAI JEAN MOULIN  
69281 LYON CEDEX 01

IMMEUBLE : LE 158 M.MERIEUX  
158 RUE MARCEL MERIEUX  
69007 LYON

Dardilly, le 29 Septembre 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR  
LOCALISATION : ALLEE N 158 RUE MARCEL MERIEUX - PC PORTE DE L IMMEUBLE  
DIGICODE #8102# + 4520 + 1456 AS  
MOTIF : INTERVENIR POUR LA PORTE DE L IMMEUBLE EST FERMEE MAIS LES LOCATAIRES  
ONT LA POSSIBILITE DE L OUVRIR SANS L UTILISATION DU BADGE  
VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DES VENTOUSES  
Donneur d'ordre : Mme C. PASQUIER

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

LE 22/09 A 14H00 :  
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES  
RECHERCHE DE PANNE SUITE A UN DYSFONCTIONNEMENT DE LA PORTE DE  
L'IMMEUBLE QUI PEUT ETRE OUVERTE SANS LE BADGE  
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE LA PORTE  
CONTROLE DES VENTOUSES  
CONTROLE DU BOUTON DE SORTIE  
CONTROLE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE  
FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE L'ALIMENTATION 12V HORS SERVICE  
REPRISE DU CABLAGE ET REPRISE DES CONNEXIONS SUR LE BOUTON DE SORTIE  
TEST DU BADGE ET DU BOUTON DE SORTIE  
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 29/09/26 a 07H28 Mme C. PASQUIER

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif       | N°BT | P.U. HT |       |
|----------|-----------------------------------------|------|---------|-------|
| 1,00     | Déplacement Prise en charge vehicule    | 1    | 34,23   | 34,23 |
| 1,50     | H.MO Recherche panne/rempl.alimentation | 1    | 48,50   | 72,75 |



Travaux d'électricité  
Rénovation- Dépannages  
Courants forts - courants faibles  
contact@ames-electricite.fr

**FACTURE N° 6090280**

| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre       | N°BT | P.U. HT |        |
|--------------------------|------------------------------------|------|---------|--------|
| 1,00                     | Fourniture alimentation 230-12V 5A | 1    | 94,85   | 94,85  |
| TOTAL H.T. ....          |                                    |      |         | 201,83 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                    |      |         | 20,18  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                    |      |         | 222,01 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN

# INTERIMOB

Régie d'immeubles

1809 - 1621.

Bonjour,

Merci de bien vouloir exécuter l'Ordre de Service détaillé; ci-dessous.  
**Pour répondre et accéder aux coordonnées des occupants**, cliquer sur le lien suivant : Ordre de service

Vous en souhaitant bonne réception.

---

Ordre de Service N/Réf : OSTW55839 du 18/09/2026

Description des travaux à effectuer :

**158 RUE MARCEL MERIEUX - PC - PORTE IMMEUBLE NE FERME PLUS**

Bonjour, la porte de l'immeuble est fermée mais les locataires ont la possibilité de l'ouvrir sans l'utilisation du badge  
merci de vérifier le bon fonctionnement des ventouses

Date limite délai d'exécution : 03/10/2026

Pour répondre et accéder aux coordonnées des occupants et aux pièces jointes,  
cliquer sur le lien suivant : Ordre de service **Mot de passe : 7824**

Résidence concernée :

158 RUE MARCEL MERIEUX

Adresse d'intervention :

158 RUE MARCEL MERIEUX

69007 LYON

Digicode - Immeuble : #8102# / 158 RUE MARCEL MERIEUX : 4520+1456 As

Lot Concerné; :

Propriétaire du lot : SCI

REFERENCE A RAPPELER IMPERATIVEMENT SUR VOTRE FACTURE :  
OSTW55839 - Propriétaire : SCI Lot Concerné :

---

Affaire suivie par : Clémence PASQUIER

Email : cpa@interimob.com

Tel : /

---

Vos travaux seront réalisés en respect des règles de l'art ainsi que de toutes les dispositions applicables du Code de la Santé Publique et du Code du Travail.  
Votre facture sera établie au nom de notre mandataire renseigné; ci-dessus, domicilié en notre Cabinet. Elle fera apparaître la date composition en prix unitaires des différentes fournitures,