



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4110222

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 4/10/2024 12H51 C:000219 I:02922

V/Email reçu le Vendredi 04/10/2024 à 12H51

SELON DEVIS N° 4100009

**SDC RUE LEMAITRE
S/C CITYA CASAL & VILLEMAIN
66 AVENUE DU PRADO
13006 MARSEILLE**

IMMEUBLE : RUE LEMAITRE
5 RUE LEMAITRE
13001 MARSEILLE 1ER ARRONDISSE

27 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 5 RUE LEMAITRE
1ER ETAGE LOCATAIRE MR MERLE 06 22 00 37 15
@.MAIL (FLEURUSCHRISTOPHE13@GMAIL.COM)
M FLEURUS : P.PORTABLE (06.69.07.53.91) -

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE PAR MISE EN PRESSION DES RÉSEAUX EFS/ECS

Votre accord sur notre devis n° 4100009 du 03/10/2024 d'un montant de
132,00 TTC

Donneur d'ordre : Mme C LABORDE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 14/11/2024 A 08H00
FERMETURE DE TOUS LES MITIGEURS DU LOGEMENT + ROBINET D'ARRET WC +
ROBINET MACHINE A LAVER + GS
DÉPOSE DU COMPTEUR D'EAU, MISE EN PRESSION DU RÉSEAU EFS.
AUCUNE PERTE DE PRESSION N'A PAS ÉTÉ CONSTATEE
LE TEST AU TRACEUR COLORÉ N'A PAS ÉTÉ NÉCESSAIRE CAR AUCUNE ÉVACUATION
PASSE DANS LE MUR AFFECTÉ PAR LES INFILTRATIONS D'EAU.
REPLI

MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN SPECIALISE ET D'UN VEHICULE ATELIER

COUPURE DE L'ARRIVEE D'EAU
MISE EN PRESSION DES RESEAUX EFS ET ECS
PRÉCONISATION DE TRAVAUX SI UNE FUITE EST DETECTEE
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : TL LCOMPTER Email envoyé le 15/11/24 à 09H30 Mme C LABORDE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	RECHERCHE DE FUITE	120,00	120,00
	TOTAL H.T.		120,00
	T.V.A. a 10,00%		12,00
	TOTAL T.T.C.En EURO		132,00

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN