

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 13/03/2025 10H04 C:000235 I:01937
V/REF : 6021639
V/Email reçu le Jeudi 13/03/2025 a 10H04

[0049] DOLIE
C/CARRE SYNDIC
TSA 81288
13281 MARSEILLE CEDEX 6

SELON DEVIS N° 5030038

V/REF.IMM. (0049)
IMMEUBLE : DOLIE
1 a 13 RUE EMILE BAULOT
13012 MARSEILLE

19 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : RESIDENCE DOLIE - 1 A 13 RUE EMILIE BAUDOT - 13012 MARSEILLE
BAT 9B
RDC MME CIVALERO 04 91 93 78 05
1ER : COURROUBLE 04.91.84.54.39

MOTIF : CONTACT SUR SITE BERROUIGAT KAMEL : 06.74.41.97.70
REPLACEMENT D'UNE PARTIE DU RÉSEAU D'ÉVACUATION EU ENDOMMAGÉ AU 1ER ÉTAGE
-
Votre accord sur notre devis n° 5030038 du 12/03/2025 d un montant de 343,51 TTC

Donneur d'ordre : M. F GREILOU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

TRAVAUX RÉALISÉS LE 14/03/2025
UN CONTROLE CAMERA DE LA COLONNE A ÉTÉ EFFECTUÉ LORS DES TRAVAUX
AUCUNE ANOMALIE N'A ÉTÉ DETECTÉE SUR LE RÉSEAU

PRÉVOIR AFFICHAGE COUPURE D'EAU ET NON UTILISATION DES ÉVACUATIONS EU

MISE A DISPOSITION D'UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ET D'UN VÉHICULE ATELIER

COUPURE D'EAU GÉNÉRALE DU BÂTIMENT
DÉCOUPE ET DÉPOSE DE LA PARTIE DU RÉSEAU A REMPLACER
FOURNITURE ET POSE DE 1ML DE TUBE PVC DN 40
FOURNITURE ET POSE DE 1 MANCHON ÉLASTOMERE DN
FOURNITURE ET POSE DE 1 COUDE 90° EN PVC DN 40
RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ AU CIMENT PROMPT ENTRE PVC/FONTE
REMISE EN EAU ET TEST D'ÉTANCHÉITÉ

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : TL LCOMPTER Email envoyé le 14/03/25 a 17H28 M. F GREILLOU
TL TT Email envoyé le 12/03/25 a 09H53 Mme C RENOUVEL
TL TT Email envoyé le 12/03/25 a 09H53 M. F GREILLOU

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	DEPLACEMENT ET MAIN D'OEUVRE	255,00	255,00
1,00	FOURNITURES	57,29	57,29
TOTAL H.T.			312,29
T.V.A. a 10,00%			31,22
TOTAL T.T.C.En EURO			343,51

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN