

N/REF : 22/03/2024 9H29 C:000053 I:02459
V/REF : AC/B89952
V/Email reçu le Vendredi 22/03/2024 à 9H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. AGL
IMMEUBLE : RES. AIGUILLEES -AGL
1-6, RESIDENCE DES AIGUILLEES
.
35640 MARTIGNE FERCHAUD

Rennes, le 28 Mars 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 4 AIGUILLEES - MR ABID DAUD 07 61 99 56 73
LOGEMENT N° 011586, PORTE N°1586, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : FUIITE D'EAU
DE SON BALLON D'EAU CHAUDE PAR LE HAUT DEPUIS CETTE NUIT. IL DIT QU'IL
FUIT EN GOUTTE A GOUTTE ET QUE L'EAU QUI EN SORT EST FROIDE

Donneur d'ordre : Mme R LATIMIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 22/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
BALLON PERCÉ A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 25/03

INTERVENTION DU 25/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE

NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 25/03/24 a 12H34 Mme R LATIMIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/03	1	53,98			53,98
1,00	PBS137-F.P 1 ballon 250L-ACI/NRJ C T 5 +	2	863,68			863,68
	TOTAL H.T.					917,66
	T.V.A. a 10,00%					91,76
	TOTAL T.T.C.En EURO					1009,42

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Rachelle LATIMIER
email : rlatimier@aiguillon.com
tél : 0299328696 portable : 0617995766

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 22/03/2024 et le 22/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (AGL - 01 - 04)

4 RESIDENCE DES AIGUILLEES

35640 MARTIGNE FERCHAUD

logement n° 011586, porte n°1586, Rez de chaussée, Type 2
Occupant actuel : MR ABID Daoudi 055040/41
domicile : bureau : portable : 0761995673

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en
apparent

Merci de prévoir une intervention, le locataire nous signale fuite d'eau
de son ballon d'eau chaude par le haut depuis cette nuit. Il dit qu'il
fuit en goutte à goutte et que l'eau qui en sort est froide.

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

--

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B89952 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction