

N/REF : 20/03/2024 14H37 C:000053 I:02666
V/REF : AC/B89795
V/Email reçu le Mercredi 20/03/2024 a 14H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EBH
IMMEUBLE : LES EBIHENS -EBH
14/20, RUE D'OUessant
.
35590 ST GILLES

Rennes, le 28 Mars 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 20B OUessant - SAMANTHA RUELLEUX 07 57 55 18 55 / 02 21 07 71 39
LOGEMENT N° 109589, PORTE N°21, 2° ÉTAGE
MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
TEST ÉLECTRIQUE
CONSTAT PAS D'ARRIVÉE DE COURANT
MISE EN MARCHÉ MANUELLE (MARCHÉ FORCÉE) DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT: ARRIVÉE ÉLECTRIQUE
L'OCCUPANT DU LOGEMENT A CHANGÉ DE FOURNISSEUR D'ÉNERGIE ET LE NOUVEAU
CONTRAT N'INCLUT PAS LA TARIFICATION HEURE CREUSE/HEURE PLEINE
TEST DE FONCTIONNEMENT EN MARCHÉ FORCÉE: BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 25/03/24 a 10H32 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	53,98	80,97
	TOTAL H.T.			80,97
	T.V.A. a 10,00%			8,09
	TOTAL T.T.C.En EURO			89,06

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 20/03/2024 et le 22/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LES EBIHENS (EBH - 02 - 20B)

20B RUE D'OUessant

35590 ST GILLES

logement n° 109589, porte n°21, 2° étage, Type 2

Occupant actuel : MME RUELLEUX Samantha 062645/80

domicile : 0221077139 bureau : portable : 0757551855

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Merci d'intervenir en urgence pour une absence d'eau chaude depuis hier.

Le ballon a été changé par vos service en 12/23.

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B89795
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**