

N/REF : 5/03/2024 9H48 C:000053 I:80014
V/REF : AC/B88681
V/Email reçu le Mardi 05/03/2024 a 9H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ARE

IMMEUBLE : AUGUSTE RENOIR - ARE
5/6, SQUARE AUGUSTE RENOIR
1/2/5/6, RES. AUGUSTE RENOIR
35650 LE RHEU

Rennes, le 28 Mars 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 5 RENOIR - MME BECAN 02 99 60 93 65/ 02 99 14 75 50
LOGEMENT N° 101064, PORTE N°502, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT DU COUDE D'ÉVACUATION (PIPE) DE WC AV RÉFECTION DES JOINTS

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES WC
CONSTAT : JOINT DE PIPE FUYARD
TENTATIVE DE DÉPOSE DU WC IMPOSSIBLE : LES VIS SONT TROP GRIPPÉES ET LE
WC VA FORCEMENT CASSER LORS DE LA DÉPOSE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU WC
DÉPOSE DE LA PIPE WC
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT SUR LA PIPE WC
REPOSE DE LA PIPE WC
FOURNITURE ET POSE D'UN WC
RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ET DES ÉVACUATIONS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 15/03/24 a 10H44 M. E ROCHE

MG LGESTION Email envoyé le 12/03/24 a 11H39 M. E ROCHE

MG LGESTION Email envoyé le 11/03/24 a 16H22 M. E ROCHE

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU WC ET DU JOINT DE PIPE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 11/03	1	53,98		53,98
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	2	248,30		248,30
	TOTAL H.T.				302,28
	T.V.A. a 10,00%				30,22
	TOTAL T.T.C.En EURO				332,50

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Emmanuel ROCHE
email : eroche@aiguillon.com
tél : 0299547093 portable : 0785601741

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 05/03/2024 et le 12/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (ARE - 02 - 05)

5 SQUARE AUGUSTE RENOIR

35650 LE RHEU

logement n° 101064, porte n°502, Rez de chaussée, Type 2

Occupant actuel : MME BECAN Patricia 028508/87

domicile : 0299609365 bureau : 0299147550 portable :

Quantité

Rempl coud évac WC+joint (PBS066)

1,00 U

Remplacement du coude d'évacuation (pipe) de WC av réfection des joints

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B88681 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction