

N/REF : 27/02/2024 11H03 C:000053 I:02633
V/REF : AC/B88207
V/Email reçu le Mardi 27/02/2024 a 11H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLO
IMMEUBLE : CLOS ORME - CLO
AVENUE DE LA VAUNOISE
.
35137 PLEUMELEUC

Rennes, le 28 Mars 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE VAUNOISE - MME COUTURIER 06 76 25 83 10
STATIONNEMENT N° 106298, PORTE N°22, SOUS-SOL, BOX SOUSTERRAIN
MOTIF : FUIITE SUR CANALISATION EU DANS LE GARAGE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS DANS LE GARAGE 22
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU COUDE EAUX USÉES EN PVC. IMPOSSIBLE DE
DÉTERMINER PROVIENT DU COUDE PVC A L'INTERIEUR DU BETON OU AU NIVEAU
DE LA CANALISATION APRES
PRÉCONISATION : PRÉVOIR UN PASSAGE CAMERA
REMARQUE : SUITE ÉCHANGE AVEC MME COUTURIER, CETTE DERNIERE STIPULE
AVOIR CONSTATÉ UNE FUIITE EGALEMENT DANS LE GARAGE 20
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 26/03/24 a 17H16 M. E ROCHE

2603: SUITE AU CURAGE RÉALISÉ 13/03 POUVEZ VOUS NOUS CONFIRMER SI CETTE
DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS
CLOTURERONS CETTE DEMANDE, CORDIALEMENT

MG LGESTION Email envoyé le 15/03/24 a 11H10 M. E ROCHE

PRÉVOIR UN PASSAGE CAMERA AVEC MISE EN PLACE DE COLORANT POUR IDENTIFIER
D'OU PROVIENT LA FUIITE
POURRIEZ VOUS ÉGALEMENT NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE
DU GARAGE 20 ?
JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
	TOTAL H.T.			156,54
	T.V.A. a 10,00%			15,65
	TOTAL T.T.C.En EURO			172,19

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Emmanuel ROCHE
email : eroche@aiguillon.com
tél : 0299547093 portable : 0785601741

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 27/02/2024 et le 06/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LE CLOS DE L'ORME (CLO - ST1)

16,18 AVENUE DE LA VAUNOISE

35137 PLEUMELEUC

stationnement n° 106298, porte n°22, Sous-sol, Box sous-terrain

Occupant actuel : MME COUTURIER Lena 077631/31

domicile : bureau : portable : 0676258310

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en apparent

Fuite sur canalisation EU dans garage à réparer

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B88207 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction