

**N/REF :** 25/03/2024 9H19 C:008016 I:11871

**TEXIER SERGE**

**V/Appel** du Lundi 25/03/2024 a 9H19

**9 LA CHOTARDIERE  
35310 CHAVAGNE**

**IMMEUBLE :** 1 PRE VERT  
LIEU DIT LE PRE VERT  
35310 CHAVAGNE

Rennes, le 28 Mars 2024

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** ALLEE 1 VERT - MME GADECKEKEU 07 68 09 31 15  
PROPRIETAIRE : MR TEXIER 06 51 14 69 64

**MOTIF :** VIDANGE FOSSE DE 2M3 + CONTROLE POMPE DE RELEVAGE QUI NE FONCTIONNE PLUS

**Donneur d'ordre :** M. S TEXIER

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 27/03  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE POMPE  
CONSTAT :ALARME SUITE COURT CIRCUIT SUR BRANCHEMENT DE POMPE OU FLOTTEUR  
REFECTION DES CONNEXIONS POMPE ET FLOTTEUR  
INSTALLATION D'UNE BOITE DE DERIVATION ETANCHE  
CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS :** REGLEMENT PAR CHEQUE N°5342795 CMB

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif     | N°BT | P.U. HT |        |
|----------|---------------------------------------|------|---------|--------|
| 2,50     | H.Ouvrier Electromécanicien le 27/03  | 1    | 66,02   | 165,05 |
| 1,00     | BOITE DE DERIV ÉTANCHE                | 1    | 74,10   | 74,10  |
| 1,00     | Prise en charge technique dispatching | 3    | 28,65   | 28,65  |
| Quantité | Fournitures - Mise en oeuvre          | N°BT | P.U. HT |        |
| 1,00     | Mise en oeuvre véhicule électricité   | 1    | 39,48   | 39,48  |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL H.T. ....                 | 307,28        |
| T.V.A. a 10,00% .....           | 30,72         |
| <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b> | <b>338,00</b> |

**Valeur en votre règlement comptant**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.