

N/REF : 12/12/2023 11H30 C:000053 I:02658
V/REF : AC/B82603
V/Email reçu le Mardi 12/12/2023 a 11H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. RMO
IMMEUBLE : RIVES DU MOULIN -RMO
2, SQUARE SIMONE MORAND
95, RUE DE LORIENT
35000 RENNES

Rennes, le 28 Mars 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 95 LORIENT - CARREFOUR CITY M. AMETEAU 06 08 53 19 19
LOCATAIRE DU DESSUS :
MR IBRAHIM OSMAN SULIMAN 07 67 92 90 81 SULIMANSU8@GMAIL.COM
PORTE 14
MOTIF : FUIITE IMPORTANTE AU PLAFOND DU CARREFOUR CITY
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DU 12/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
VERIFICATION DE LA COLONNE EAUX USEES
CONSTAT: PRESENCE D'UN GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DE LA COLONNE
VERIFICATION DU LOGEMENT N°14
CONSTAT: RIEN A SIGNALER
CONSTAT: LA COLONNE EAUX USEES SE SITUE DERRIERE UNE CLOISON
CONSTAT: PRESENCE D'UNE 2EME FUIITE REPARÉE AVEC DU SCOTCH PAR UNE AUTRE
SOCIETE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 14/03/24 a 11H41 Mme a CASAERT

MALGRE PLUSIEURS RELANCES, NOUS NE PARVENONS PAS A JOINDRE LES
LOCATAIRES, JE VOUS INFORME DONC QUE NOUS CLOTURONS LA DEMANDE

BB LGESTION Email envoyé le 13/12/23 a 15H28 Mme a CASAERT

PREVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION AFIN DE POURSUIVRE LA RECHERCHE DE
FUIITE
PREVOIR L'OUVERTURE DE LA CLOISON AU NIVEAU DU LOGEMENT N°14 AFIN D'
AVOIR ACCES A LA COLONNE EAUX USEES

DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons a déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
	TOTAL H.T.			156,54
	T.V.A. a 10,00%			15,65
	TOTAL T.T.C.En EURO			172,19

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 20/12/2023 et le 20/12/2023

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LES RIVES DU MOULIN (RMO - 03 - 95)
95 ROUTE DE LORIENT
35000 RENNES

local activité n° 102527, porte n°, Rez de chaussée,
Commerce

Occupant actuel : CARREFOUR CITY MR MORICEAU
030378/17
domicile : 0299331243 bureau : portable : 0608531919

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en
plancher (sol)
Fuite plafond du magasin

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B82603
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**