

N/REF : 3/04/2024 10H35 C:000018 I:11924
V/REF : INT6317794
V/Email reçu le Mercredi 03/04/2024 à 10H35

NEXITY RENNES Syndic
2 RUE FERDINAND
CS 64409
35044 RENNES CEDEX

IMMEUBLE : 84 MITTERRAND
84 MAIL FRANCOIS MITTERRAND
35000 RENNES

Rennes, le 12 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 84 MITTERRAND -LOCAL COMMERCIAL MME PARANTHOEN 06 78 14 54 17

MOTIF : L'EAU COULE PAR LE PLAFOND ET RUISSELE SUR LES MURS.
EN FACE DE L'APPARTEMENT N° 103 AU 1ER ÉTAGE, ON VOIT ET ENTEND L'EAU
COULER DANS UNE TRAPPE GRILLAGÉE (VENTILATION ?...).

—
PRENDRE TOUTES LES MESURES CONSERVATOIRES NÉCESSAIRES ET TRANSMETTRE
UN DEVIS S'IL Y A BESOIN D'EFFECTUER DES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES.

—
INFORMER DE LA CAUSE DU DÉSORDRES : PARTIES COMMUNES OU PRIVATIVES (N°
DE L'APPARTEMENT ET NOM DES RÉSIDENTS ET DU PROPRIÉTAIRE SI POSSIBLE).

Donneur d'ordre : Mme V MORICE-HOUEIX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOCAL COMMERCIAL
CONSTAT : DÉGAT DES EAUX
CONTROLE DU LOGEMENT 203
CONSTAT : DÉGAT DES EAUX
CONTROLE DU LOGEMENT 302
CONSTAT : DÉGAT DES EAUX
OUVERTURE DU MUR ABIMÉ POUR CONTROLE COLONNE EAUX USÉES COMMUNE
CONTROLE DU LOGEMENT 403
OUVERTURE DE LA TRAPPE
MISE EN PLACE DE COLORANT
CONTROLE DU LOGEMENT 402
MISE EN PLACE DE COLORANT
MISE EN PLACE DE POMPE A ÉPREUVE
CONSTAT : FUITE EN DALLE SUR RÉSEAU EAU FROIDE
NETTOYAGE CHANTIER
DEVIS A SUIVRE POUR PASSAGE EN APPARENT DU COMPTEUR PARTIE COMMUNE AU
LOGEMENT ET DISTRIBUTION DES APPAREILS SANITAIRES

MG LCOMPTER Email envoyé le 04/04/24 a 10H00 Mme V MORICE-HOUEIX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65		28,65
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 03/04	1	67,23		201,69
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48		39,48
1,00	Mise en oeuvre pompe a épreuve	1	16,99		16,99
1,00	Dose(s) de FLUORESCINE	1	11,93		11,93
TOTAL H.T.					298,74
T.V.A. a 10,00%					29,87
TOTAL T.T.C.En EURO					328,61

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

