

N/REF : 29/03/2024 17H03 C:002526 I:05902

V/Appel du Vendredi 29/03/2024 a 17H03

MFU

**Maison Familiale Urbaine
LES RABINARDIERES
35760 SAINT-GREGOIRE**

IMMEUBLE : 12 ROBINARDIERE
12 LA ROBINARDIERE
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le

12 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 12 RABINARDIERES - MICKAEL GUIGUEN 06 03 22 47 23
AUTRE CONTACT PRESENT SUR PLACE : ALEXANDRE GIFFARD

MOTIF : CURAGE RÉSEAU EAUX USÉES SUR 50M

Donneur d'ordre : M. M GUIGUEN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 03/04 (MATIN)

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONSTAT: RÉSEAU BOUCHÉ PAR DE LA LAITENCE DE BÉTON ET DU SABLE

DÉBOUCHAGE MAIS PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION

INTERVENTION REPLANIFIÉE CE 03 AVRIL APRES MIDI

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/04 (APRES MIDI)

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

TENTATIVE DE CURAGE RÉSEAU EAUX PLUVIALES : IMPOSSIBILITÉ DE CURER CAR

LE RÉSEAU EST COMPLETEMENT BOUCHÉ PAR LA LAITANCE. VU AVEC LE

RESPONSABLE

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/04/24 a 10H54 M. M GUIGUEN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00	le 03/04 matin	1	150,00		150,00
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00	le 03/04 AM	3	150,00		150,00
TOTAL H.T.						300,00
T.V.A. a 20,00%						60,00
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>360,00</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.