

N/REF : 10/04/2024 11H30 C:000053 I:02627
V/REF : AC/B91045
V/Email reçu le Mercredi 10/04/2024 a 11H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CHG
IMMEUBLE : LES CHATAIGNIERS-CHG
RUE DE LA GARENNE
.
35740 PACE

Rennes, le 15 Avril 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 84 GARENNE - MLLE HOUSSAIS 06 13 85 42 35
LOGEMENT N° 111987, PORTE N°A224, 2° ÉTAGE
MOTIF : DÉTECTION FUITE DE GAZ - CONTRÔLE INSTALLATION
GAZ COUPÉ PAR GRDF
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 10/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE CIRCUIT GAZ A LA POMPE A EPREUVE
PAS DE FUITE DETECTEE
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/04/24 a 12H19 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS009-Détection fuite gaz/Rapport>compt	1	205,12	205,12

TOTAL H.T.	205,12
T.V.A. a 10,00%	20,51
TOTAL T.T.C.En EURO	225,63

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 10/04/2024 et le 11/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LES CHATAIGNIERS (CHG - 01 - 84)

84 RUE DE LA GARENNE

35740 PACE

logement n° 111987, porte n°A224, 2° étage, Type 2

Occupant actuel : MME HOUSSAIS Maëva 068485/3

domicile : bureau : portable : 0613854235

Quantité

Défect fuite gaz + Rapp (PBS009)

1,00 FFT

Détection fuite gaz avec fourniture du rapport (urgence sous 2h) après compteur

Merci d'intervenir pour une fuite gaz, GRDF à coupé le réseau, faire un contrôle complet de l'installation.

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B91045 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction