

N/REF : 3/04/2024 16H13 C:000053 I:02652
V/REF : AC/B90759
V/Email reçu le Mercredi 03/04/2024 à 16H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. KKO
IMMEUBLE : KER KOZH -KKO
1, RUE DES MUNITIONNETTES
35000 RENNES

Rennes, le 15 Avril 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 MUNITIONNETTES - MME DONINGUIN NOZKOMO JUDEXE 07 66 15 35 28
LOGEMENT N° 113857, PORTE N°304, 3° ÉTAGE
MOTIF : FUIITE EN FILET D'EAU RADIATEUR CHAMBRE
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 03/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE
CONSTAT : FUIITE SUR JOINT ÉCROU LIBRE
COUPURE D'EAU
DÉPOSE JOINT ÉCROU LIBRE SUR SORTIE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT
REMISE EN EAU
PURGE RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/04/24 à 10H18 M. F SANDOVAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix

d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS131-Petit dépannage s/radiateur	1	48,58	48,58
1,00	PBS130-Rinçage radiateur	1	59,37	59,37
TOTAL H.T.				107,95
T.V.A. a 10,00%				10,79
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>118,74</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Frédéric SANDOVAL
email : fsandoval@aiguillon.com
tél : 0299547092

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 03/04/2024 et le 03/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

KER KOZH (KKO - 01 - 01)

1 RUE DES MUNITIONNETTES

35000 RENNES

logement n° 113857, porte n°304, 3° étage, Type 3

Occupant actuel : MME DONINGUIN NOZKOMO Judexe cha
077661/61

domicile : bureau : portable : 0766153528

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Fuite en filet d'eau radiateur chambre / non maitrisable / Urgent

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B90759
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**