

N/REF : 12/01/2024 18H27 C:000053 I:02538
V/REF : AC/B84712
V/Email reçu le Vendredi 12/01/2024 a 18H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TFM
IMMEUBLE : RES.LE PRIEURE -TFM
9, RUE DES MOULINS
.
35235 THORIGNE FOUILLARD

Rennes, le 15 Avril 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 9B MOULINS -MME GREEN 06 67 10 20 95
LOGEMENT N° 019957, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : LE RAD NE CHAUFFE PAS
Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES RADIATEURS
CONSTAT : LES RADIATEURS DU SALON, DES TROIS CHAMBRES ET DE LA CUISINE
CHAUFFENT MAL
DÉBLOCAGE DU ROBINET DE DÉPART CUISINE CAR IL N'Y AVAIT PLUS DE
CIRCULATION
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : 08/04 : SUITE A DES RELANCES RESTÉES SANS RÉPONSE, NOUS CLOTURONS CETTE
DEMANDE

MG LGESTION Email envoyé le 23/01/24 a 14H51 Mme A JUDAIS

PREVOIR UN DÉSEMBOUAGE ET LA MODIFICATION DE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT
CHAUFFAGE DE LA CHAUDIERE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 22/01	1	53,98	107,96
TOTAL H.T.					107,96
T.V.A. a 10,00%					10,79
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>118,75</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Amélie JUDAIS
email : ajudais@aiguillon.com
tél : 0299264455

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 12/01/2024 et le 12/01/2024 mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives	
RESIDENCE LE PRIEURE (TFM - 03 - 09B) 9B RUE DES MOULINS 35235 THORIGNE FOUILLARD logement n° 019957, porte n°11, 1° étage, Type 4	
Occupant actuel : MME GREEN 074719/29 <u>domicile : 0285366820 bureau : portable : 0667102095</u>	
	Quantité
Dépann radia hord thermo (PBS131) Dépannage sur radiateur par remplacement presse-étoupe, joints, tampons sur robinet, té, bouchon, purgeur, compris graissage, hors therm PB radiateur logement (ne chauffe pas)	4,00 U
Désemb inst chauffage T4 (PBS113) Désembouage installation chauffage T4 reseau chauffage emboue	1,00 FFT

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si nécessaire.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B84712 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction