

N/REF : 16/02/2024 14H43 C:000053 I:00040
V/REF : AC/B87450
V/Email reçu le Vendredi 16/02/2024 a 14H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 15 Avril 2024

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 22 JOUVET - CAVES
CONTACT M. GREGOIRE 06 30 02 34 64
MOTIF : FUITE AU NIVEAU DES CAVES
RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

INTERVENTION DU 29/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE AU NIVEAU DES CAVES
CONSTAT: LÉGER SUINTEMENT EN DALLE AU NIVEAU DE TUYAU CHAUFFAGE EN ACIER
CONTRÔLE DU LOGEMENT RDC DROITE PORTE 2
CONTRÔLE DANS LA CUISINE
RADIATEUR PERCÉ MAIS INNACCESSIBLE
PLANCHER BOIS IMBIBÉ D'EAU ET EN COURS D'AFFAISSEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION: PRÉVOIR COUPURE ET VIDANGE DU CHAUFFAGE PAR PRESTATAIRE,
DÉMÉNAGEMENT MACHINE A LAVER, CONSOLIDATION DU SOL, SÉCURISATION, ET
REMPLACEMENT DU RADIATEUR

OBSERVATIONS : 08/04 : SUITE A DES RELANCES RESTÉES SANS RÉPONSE, NOUS CLOTURONS CETTE
DEMANDE. MERCI DE NOUS RENVOYER UN BON DE COMMANDE SI VOUS SOUHAITEZ
REITERER LA DEMANDE. CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 26/03/24 a 16H35 M. R. STEPHANT

2603 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 29/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 29/02/24 a 14H36 M. R. STEPHANT

2902: SUITE RECHERCHE DE FUITE DU 29/02, INTERVENTION DANS LE LOGEMENT
PORTE 2 RDC DROITE POUR REMPLACEMENT RADIATEUR CUISINE; PRÉVOIR COUPURE
ET VIDANGE DU CHAUFFAGE PAR PRESTATAIRE, DÉMÉNAGEMENT MACHINE A LAVER,
CONSOLIDATION DU SOL, SÉCURISATION, ET REMPLACEMENT DU RADIATEUR.
DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD POUR CES PRÉCONISATIONS, CORDIALEMENT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
	TOTAL H.T.			156,54
	T.V.A. a 10,00%			15,65
	TOTAL T.T.C.En EURO			172,19

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : M. Romain STEPHANT
email : rstephant@aiguillon.com
tél : 0223350563 portable : 0787366802

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 16/02/2024 et le 29/02/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

DULLIN JOUVET (DUL - 02)
20 22 24 SQUARE LOUIS JOUVET
35200 RENNES



Diag EIIE Diag EIIG Amiante

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)

Dans les caves du 22 SQUARE LOUIS JOUVET prévoir recherche de fuite en caves Pour accès contacter Mr Gregoire 06 30 02 34 64

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B87450 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction