

N/REF : 13/03/2024 13H49 C:000053 I:02467
V/REF : AC/B89273
V/Email reçu le Mercredi 13/03/2024 a 13H49

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. XGR
IMMEUBLE : X GRALL -XGR
1-4, RUE XAVIER GRALL
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 16 Avril 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 1 GRALL - MR MME GAUTIER 06 31 16 01 51
LOGEMENT N° 019299, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR RAD DE L'ENTREE
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 18/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU RADIATEUR ENTRÉE
CONSTAT: RADIATEUR PERCÉ A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU DU CHAUFFAGE
VIDANGE DE L'INSTALLATION
DÉPOSE RADIATEUR
MISE EN PLACE DES NOUVELLES FIXATIONS
POSE DU RADIATEUR
RACCORDEMENT ET SERRAGE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: LES RACCORDS RADIATEURS SONT TOUS ROUILLÉS

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 29/03/24 a 10H10 M. V BRIENS

NR LGESTION Email envoyé le 18/03/24 a 10H55 M. V BRIENS

1803: SUITE A L'INTERVENTION DU 18/03, LE RADIATEUR DE L'ENTRÉE EST PERCÉ ET EST A REMPLACER, DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/03	1	53,98		53,98	
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	2	207,28		207,28	
	TOTAL H.T.					261,26
	T.V.A. a 10,00%					26,12
	TOTAL T.T.C.En EURO					<u>287,38</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MR Vincent BRIENS
email : vbriens@aiguillon.com
tél : 0299264436 portable : 0634427153

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 13/03/2024 et le 15/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE XAVIER GRALL (XGR - 01 - 01)

1 RUE XAVIER GRALL

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

logement n° 019299, porte n°21, 2° étage, Type 4

Occupant actuel : MR MME GAUTIER FABRICE 042069/68

domicile : bureau : portable : 0631160151

Quantité

Dépann radia hord thermo (PBS131)

1,00 U

Dépannage sur radiateur par remplacement presse-étoupe, joints, tampons

sur robinet, té, bouchon, purgeur, compris graissage, hors therm

Fuite radiateur ENTREE

RV à planifier avec la locataire

Merci

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si nécessaire.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B89273 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction