

N/REF : 20/03/2024 11H06 C:000053 I:02682
V/REF : AC/B89768
V/Email reçu le Mercredi 20/03/2024 a 11H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 16 Avril 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 6 OR - MR MME KILIC EYYUP 06 24 64 79 78
LOGEMENT N° 019323, PORTE N°22, 2° ÉTAGE
MOTIF : FUIITE DU RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU RACCORD CANNE RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN
AUTRE CONSTAT : CANNES RADIATEURS CUISINE ET SALON ROUILLÉES
PRISE DE RÉFÉRENCES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE DES 3 CANNES RADIATEURS AVEC ROBINET DÉPART ET RETOUR
PRÉPARATION DES CANNES ALLÉE ET RETOUR
POSE CANNE AVEC ROBINET ALLÉE ET RETOUR
REMISE EN EAU DU SYSTEME DE CHAUFFAGE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 09/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE DE LA CANNE RADIATEUR SALLE DE BAIN ET CUISINE POUR CONTRÔLE
REPOSE DES CANNES
REMISE EN MARCHÉ RÉSEAU CHAUFFAGE

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/04/24 a 16H15 Mme a CASAERT
NR LCOMPTER Email envoyé le 05/04/24 a 11H16 Mme a CASAERT
MG LGESTION Email envoyé le 21/03/24 a 15H23 Mme a CASAERT
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA CANNE ET DU ROBINET DU RADIATEUR DE LA
SALLE DE BAIN
PRÉVOIR DES CANNES RADIATEURS DE LA CUISINE ET DU SALON
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 21/03	1	53,98		80,97
5,00	MOE001-H(s) Pose Cannes radiateurs A/R	2	53,98		269,90
3,00	PBS126-F.P rob.radiateur therm.doub.régl	2	48,58		145,74
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 09/04	3	53,98		161,94
TOTAL H.T.					658,55
T.V.A. a 10,00%					65,85
TOTAL T.T.C.En EURO					724,40

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 20/03/2024 et le 27/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE LA ROSAIS (ROS - 02 - 06)

6 RUE DU LION D'OR

35132 VEZIN LE COQUET

logement n° 019323, porte n°22, 2° étage, Type 4

Occupant actuel : MR MME KILIC Eyyup 065537/62

domicile : bureau : portable : 0624647978

Quantité

Fou/Pos Rad Acier 1200w (PBS121)

1,00 U

Fourniture et pose d'un radiateur acier de 1 200 W, y compris vidange de la colonne collective, dépose, kit d'adaptation aux anciennes tuyaute rescelllement des supports / fixations, mise en eau et purge
Fuite goutte à goutte radiateur SDB

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B89768 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction