

N/REF : 29/02/2024 15H16 C:000053 I:02615
V/REF : AC/B88416
V/Email reçu le Jeudi 29/02/2024 a 15H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DGC

IMMEUBLE : RES.DUGUESCLIN -DGC
PASSAGE DUGUESCLIN

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Rennes, le

16 Avril 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE GUESCLIN - MME JACQUET 06 58 69 63 21
LOGEMENT N° 011379, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : FUITE D'EAU ARRIVÉE EF SDB

Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : FUITE SUR L'ALIMENTATION DU BIDET
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU JOINT 12/17 DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT 12/17
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT WC.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT PIPE WC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT PIPE WC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT WC.
MODIFICATION ALIMENTATION D'EAU
REPLACEMENT DU ROBINET D'ARRET
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.

CONSTAT DE LA BAIGNOIRE ROUILLÉE AU NIVEAU DU VIDAGE
REMPLACEMENT A PRÉVOIR
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION PLANIFIÉE LE 19/03

INTERVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.
DÉPOSE ROBINETTERIE.
ADAPTATION ÉVACUATION.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE.
RACCORDEMENT ROBINETTERIE.
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT.
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE.
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 20/03/24 a 12H15 M. E ROCHE

MG LGESTION Email envoyé le 05/03/24 a 15H37 M. F SANDOVAL

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE QUI EST ABIMÉ
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES WC QUI NE SONT PAS ADAPTÉS A L'ENFANT
HANDICAPÉ OCCUPANT LE LOGEMENT
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS031-Rempl.joints/clapets sur robinet	1	59,37	59,37
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	2	248,30	248,30
1,00	PBS040-Rpl.Tablier baign.bois façade/ret	3	118,75	118,75
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	3	302,28	302,28
TOTAL H.T.				728,70
T.V.A. a 10,00%				72,87
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>801,57</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Frédéric SANDOVAL
email : fsandoval@aiguillon.com
tél : 0299547092

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 29/02/2024 et le 07/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LE DU GUESCLIN (DGC - 01 - 01)

PASSAGE DU GUESCLIN

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

logement n° 011379, porte n°04, Rez de chaussée, Type 3

Occupant actuel : MME JACQUET Chantal 079459/16



Amiante

domicile : bureau : portable : 0658696321

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

fuite d'eau arrivée EF SDB

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si nécessaire.

Virement Fournisseurs
Paie ment à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B88416
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**