

N/REF : 30/01/2024 15H01 C:000053 I:01338
V/REF : AC/B86085
V/Email reçu le Mardi 30/01/2024 a 15H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 16 Avril 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 3 ORLEANAIS - MR PANHALEUX 06 25 16 31 31
VIDE SANITAIRE
MOTIF : FUIITE EN VIDE SANITAIRE - LOCATAIRES ENTENDENT UN BRUIT D'EAU
QUI COULE SOUS LA TRAPPE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

INTERVENTION DU 30/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : FUIITE EAU CHAUDE OU SUR RÉSEAU CHAUFFAGE AU NIVEAU DU CELLIER
(SOUS SOL)
REMARQUE : INTERVENTION A FAIRE A DEUX TECHNICIENS, LA CAVE EST INONDÉE
ET PRÉSENCE DE CABLES ÉLECTRIQUES
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 31/01

INTERVENTION DU 31/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : FUIITE SUR REMONTÉE EC DANS VIDE SANITAIRE, LA VANNE COUPURE
D'EAU EST HS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EFS PAR NOS SERVICES - COUPURE ECS PAR ENGIE
PERCEMENT DALLE BÉTON
REPLACEMENT DU TRONÇON RECYCLAGE ECS DU VIDE SANITAIRE AU LOCAL
POUBELLE
REMISE EN ECS PAR ENGIE - REMISE EN EFS PAR NOS SERVICES

CONTRÔLE: BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 08/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉGRIPPAGE D'UNE VANNE 1 POUCE 1/2
CONTRÔLE: L'EAU CHAUDE EST REVENUE
CONTRÔLE COMPLET DU VIDE SANITAIRE - DIVERS CONSTATS
CONSTAT 1: VANNE 2 POUCES NE FERME PLUS
CONSTAT 2: PIQUAGE ECS CUIVRE SUR COLONNE DE DISTRIBUTION - URGENT
PRÉCONISATION DE RÉPARATION
AUTRE CONSTAT AU LOGT 21 MME BLANDIN: FUITE SUR ROBINET ÉVIER
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : 08/04 : SUITE A DES RELANCES RESTÉES SANS RÉPONSE, NOUS CLOTURONS CETTE DEMANDE. MERCI DE NOUS RENVoyer UN BON DE COMMANDE SI VOUS SOUHAITEZ REITERER LA DEMANDE. CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 03/04/24 a 17H07 Mme S ALI MOHAMED

0304 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 22/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 22/02/24 a 16H02 Mme S ALI MOHAMED

2202: SUITE INTERVENTION, CONSTAT EN VIDE SANITAIRE D'UNE VANNE NE FERMANT PLUS ET D'UN PIQUAGE SUR CUIVRE, PRÉCONISATION D'UNE INTERVENTION RAPIDE POUR RÉPARATIONS, DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR, CORDIALEMENT

MG LGESTION Email envoyé le 05/02/24 a 10H39 Mme S ALI MOHAMED

MG LGESTION Email envoyé le 31/01/24 a 13H30 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR LA DÉPOSÉ ET REPOSE DU TRONÇON EN DALLE ET POSE D'UNE VANNE SUR PIQUAGE
PRÉVOIR CHANGEMENT SECTION SUR 1ML
PRÉVOIR L'INTERVENTION CONJOINTE DE VEOLIA
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	2	156,54	156,54
7,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	5	38,86	272,02
1,00	PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC	5	44,26	44,26

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	7	102,56	102,56
TOTAL H.T.				731,92
T.V.A. a 10,00%				73,19
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>805,11</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Sara ALI MOHAMED
email : salimohamed@aiguillon.com
tél : 0299547092 portable : 0678246175

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 30/01/2024 et le 31/01/2024 mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

. (OLN - 01 - 03)

3 PLACIS DE L ORLEANAIS

35000 RENNES

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

URGENT - Fuite en VS du bâtiment 3 - locataires entendent un bruit d'eau
qui coule sous la trappe

contact sur place MR PANHALEUX joignable au 0625163131

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Palement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B86085
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**