

**N/REF :** 16/04/2024 11H40 C:001009 I:00136

**V/Appel** du Mardi 16/04/2024 a 11H40

**SAS RENOUEST**  
**Leclerc Centre**  
**RUE JULES VALLES**  
**CS 86541**  
**35013 RENNES CEDEX**

**IMMEUBLE :** LECLERC CENTRE  
RUE JULES VALLES  
35000 RENNES

Rennes, le 22 Avril 2024

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** ALLEE VALLES - LECLERC CLEUNAY  
CONTACT M. MERCIER 02 23 40 24 95

**MOTIF :** DÉBOUCHAGE WC  
WC DES EMPLOYÉS A CÔTÉ DES VESTIAIRES - AU DESSUS DU PC SÉCURITÉ

**Donneur d'ordre :** M. S. DUFRAICHE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé  
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 16/04  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
DEBOUCHAGE RESEAU EAUX USÉES A PARTIR DE LA TRAPPE DE VISITE SUR LA  
COLONNE  
CONTROLE - BON ECOULEMENT  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/04 (MATIN)  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
DEBOUCHAGE RESEAU EAUX USÉES A PARTIR DE LA TRAPPE DE VISITE SUR LA  
COLONNE  
CONTROLE - BON ECOULEMENT  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/04 (APRES-MIDI)  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
REBOUCHAGE DU TROU DANS LA COLONNE  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS :** MG LCOMPTER Email envoyé le 18/04/24 a 15H40 M. S. DUFRAICHE  
MG LCOMPTER Email envoyé le 16/04/24 a 15H00 M. S. DUFRAICHE

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

**ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF**

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====    |                                        |      |         |  |  |        |
|----------|----------------------------------------|------|---------|--|--|--------|
| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif      | N°BT | P.U. HT |  |  |        |
| 1,00     | Ff Déb.Hte Pression 1h30 le 16/04      | 1    | 222,73  |  |  | 222,73 |
| 2,00     | Ff Déb.Hte Pression a l'heure le 17/04 | 1    | 150,00  |  |  | 300,00 |
|          | TOTAL H.T. ....                        |      |         |  |  | 522,73 |
|          | T.V.A. a 20,00% .....                  |      |         |  |  | 104,54 |
|          | TOTAL T.T.C. ....En EURO               |      |         |  |  | 627,27 |

**Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



## Bon d'intervention

16/4/2024 à 11h40

Etat : ES

Equipe : C5

SAS RENOUEST Leclerc Centre  
Donneur d'ordre :M. S. DUFRAICHE  
LECLERC CENTRE  
RUE JULES VALLES  
35000 RENNES

**Localisations**

ALLEE VALLES - LECLERC CLEUNAY  
CONTACT M. MERCIER 02 23 40 24 95

**Horaires**

**Début** : 16\04 à 13 h 45    **Fin** : 16\04 à 14 h 30

**Motifs du bon**

DÉBOUCHAGE WC  
WC DES EMPLOYÉS À CÔTÉ DES VESTIAIRES - AU  
DESSUS DU PC SÉCURITÉ

**Demande**

INTERVENTION DU 16/04  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
DEBOUCHAGE RESEAU EAUX USÉES À PARTIR DE LA  
TRAPPE DE VISITE SUR LA  
COLONNE  
CONTROLE - BON ECOULEMENT  
NETTOYAGE CHANTIER

**Commentaires****Description**

Débouchage réseau EU à partir du trou de visite  
effectuer sur la colonne

**Fournitures****Réception**

