

N/REF : 22/01/2024 16H15 C:000053 I:80225
V/REF : AC/B92366
V/Email reçu le Lundi 22/01/2024 a 16H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 17 Mai 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 3 BERNARD - MME DUBOIS 07 83 18 88 16
LOGEMENT N° 012570, PORTE N°22, 2° ÉTAGE
MOTIF : SUITE REMPLACEMENT EN MARS 2023
LE RADIATEUR REMPLACÉ NE CHAUFFE PAS

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 07/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES RADIATEURS
CONSTAT : LES RADIATEURS DE L'ÉTAGE CHAUFFENT CONTRAIREMENT A CEUX DU
BAS QUI NE CHAUFFE PAS
CONTROLE DU RÉSEAU CHAUFFAGE
CONSTAT : UN PASSAGE EN APPARENT EST A PRÉVOIR DE LA CHAUDIERE AUX
RADIATEURS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES RADIATEURS
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT DES RADIATEURS DU BAS, MAUVAIS CALIBRAGE
DES RADIATEURS DU HAUT
FERMETURE DES RADIATEURS DU HAUT ALLER ET RETOUR
CALIBRAGE DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE
AUGMENTATION DE LA TEMPÉRATURE CHAUFFAGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONSTAT : LA CHAUDIERE EST A REMPLACER
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 18/04/24 a 13H58 Mme AS DARIY

MB AB Email envoyé le 28/03/24 a 10H13 Mme AS DARIY

MG LCOMPTER Email envoyé le 26/03/24 a 13H51 Mme AS DARIY

MG LGESTION Email envoyé le 08/02/24 a 15H44 Mme AS DARIY

PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT DE LA CHAUDIERE JUSQU'AU DEUX RADIATEURS DU
BAS
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 07/02	1	53,98		53,98	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/03	3	53,98		107,96	
	TOTAL H.T.					161,94
	T.V.A. a 10,00%					16,19
	TOTAL T.T.C.En EURO					178,13

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Rachelle LATIMIER
email : rlatimier@aiguillon.com
tél : 0299328696 portable : 0617995766

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 29/04/2024 et le 29/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

EMILE BERNARD (EBE - 01)
1-3 RUE EMILE BERNARD
35700 RENNES



Diag EIIE Diag EIIG Amiante

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Bon de regul intervention 22/01/2024 16H15 C:000053 I:80225

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B92366 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction