

N/REF : 17/04/2024 10H03 C:000053 I:02390
V/REF : AC/B91585
V/Email reçu le Mercredi 17/04/2024 à 10H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CND
IMMEUBLE : CANADA -CND
1, AVENUE DU CANADA
.
35200 RENNES

Rennes, le 17 Mai 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 1 CANADA- MR EZZDEEN 07 67 44 88 17
MOTIF : FUITE NON MAITRISABLE DANS LA CUISINE DU LOGEMENT

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 22/04
CONSTAT : ÉVACUATION MACHINE A LAVER CASSÉE
AUTRE CONSTAT : L'ÉVACUATION DE L'ÉVIER EST EN CHARGE CE QUI PROVOQUE
UNE FUITE PAR LE SIPHON MAL QUAND L'ÉVACUATION SE REMPLIE
DÉCOUPE DE L'ÉVACUATION CASSÉE
DÉBOUCHAGE A LA POMPE DE L'ÉVACUATION
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 29/04 POUR REMPLACEMENT SIPHON MACHINE A
LAVER ET DEBOUCHAGE CHIMIQUE

INTERVENTION DU 29/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE ÉVACUATION MACHINE A LAVER
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU SIPHON MACHINE A LAVER
RÉFECTION DE L'ÉVACUATION
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 29/04/24 à 14H43 Mme A. CATALDI
MG LCOMPTER Email envoyé le 22/04/24 à 15H39 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
1,00	PBS100-F.P d'une évacuation	2	80,97	80,97
TOTAL H.T.				237,51
T.V.A. a 10,00%				23,75
TOTAL T.T.C.En EURO				261,26

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MME Alexia CATALDI
email : acataldi@aiguillon.com
tél : 0223350567

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 17/04/2024 et le 17/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (CND - 01 - 01)

1 AVENUE DU CANADA

35200 RENNES

logement n° 005889, porte n°95, 9° étage, Type 2

Occupant actuel : MR EZZDEEN ABDALLAH Abass 069104
/40



Diag ElIE

domicile : bureau : portable : 0767448817

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en
plancher (sol)

Fuite non maitrisable dans la cuisine du logement

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

--

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B91585 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction