

N/REF : 18/04/2024 16H58 C:000053 I:02665
V/REF : AC/B91790
V/Email reçu le Jeudi 18/04/2024 a 16H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPO
IMMEUBLE : LA SAUDRAIS -CPO
1 A 5, RUE LOUISE MICHEL
35590 ST GILLES

Rennes, le 17 Mai 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : MME POUSSIN 06 20 46 69 76
ALLEE 3 MICHEL - LOGEMENT N° 020003, PORTE N°0003, REZ DE CHAUSSEE, TYPE
TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE PLAFOND CUISINE EAU CHAUDE/FROIDE EN APPARENT

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 3
CONSTAT : AUCUNE TRACE D'HUMIDITE
CONTROLE DES RESEAU EAU CHAUDE ET EAU FROIDE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DU RESEAU CHAUFFAGE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DU RESEAU EAU PLUVIALE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
REMARQUE : POSSIBLEMENT FUITE EAUX USEES AU NIVEAU DE LA COLONNE WC DU
LOGEMENT SUPERIEUR. PREVOIR UNE TRAPPE DE VISITE SUR LA COLONNE DU
RESERVOIR WC SI LES INFILTRATIONS REAPPARAISSENT.
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 26/04/24 a 10H32 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	2	156,54	156,54
TOTAL H.T.					156,54
T.V.A. a 10,00%					15,65
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>172,19</u>

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 18/04/2024 et le 26/04/2024 mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LA SAUDRAIS (CPO - 02 - 03)

3 RUE LOUISE MICHEL

35590 ST GILLES

logement n° 020003, porte n°0003, Rez de chaussée, Type 3
Occupant actuel : MME POUSSIN JOCELYNE 010791/24
domicile : 0950492891 bureau : 0620466976 portable :
0620466976

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)


1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en
apparent

Merci d'intervenir pour une recherche de fuite dans la cuisine du logement
du dessus (Madame et Monsieur ROGAVA 0753253738)

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B91790
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**