

N/REF : 18/04/2024 14H07 C:000053 I:02682
V/REF : AC/B91745
V/Email reçu le Jeudi 18/04/2024 a 14H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 17 Mai 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 3 OR - MME PEREIRA HOLMES MR DE AZEVEDO 07 67 18 14 95
LOGEMENT N° 019313, PORTE N°9313, 2° ÉTAGE
MOTIF : SUITE A INTERVENTION PRESTATAIRE ENTRETIEN ROBINETTERIE - FLOTTEUR WC
SERAIT
MAL RÉGLÉ ET DÉBORDE +++ PAS MAITRISABLE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE AU NIVEAU DES WC
COUPURE D'EAU
CONSTAT: ROBINET FLOTTEUR ET ROBINET ARRET HS
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET FLOTTEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET D'ARRET
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 19/04/24 a 11H00 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS061-Rempl.Robinet flotteur silencieux	1	80,97		80,97
1,00	PBS074-Robinet d'arrêt WC	1	48,58		48,58
TOTAL H.T.					129,55
T.V.A. a 10,00%					12,95
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>142,50</u>

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 18/04/2024 et le 19/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE LA ROSAIS (ROS - 01 - 03)

3 RUE DU LION D'OR

35132 VEZIN LE COQUET

logement n° 019313, porte n°9313, 2° étage, Type 5

Occupant actuel : MME PEREIRA HOLMES MR DE AZEVEDO 079039/81

domicile : bureau : portable : 0767181495

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Suite à intervention prestataire entretien robinetterie - flotteur WC serait mal réglé et déborde +++ pas maitrisable

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si nécessaire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B91745 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction