

N/REF : 18/04/2024 9H09 C:000053 I:02654
V/REF : AC/B91704
V/Email reçu le Jeudi 18/04/2024 a 9H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MDU
IMMEUBLE : MAIL DUPLESSIS -MDU
61, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
.
35000 RENNES

Rennes, le 17 Mai 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 61 MITTERRAND - MME JESUS 06 62 24 23 07
LOGEMENT N° 100345, PORTE N°6123, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE WC - NON MAITRISABLE -
COMPTEUR GÉNÉRAL COUPÉ PAR LOCATAIRE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU WC
CONSTAT : FLOTTEUR HS ET ROBINET WC HS
COUPURE D'EAU
DÉPOSE FLOTTEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN FLOTTEUR
DÉPOSE DU ROBINET WC DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : MECANISME WC UN PEU VÉTUSTE ET FIXATIONS RÉSERVOIRS ROUILLÉES
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 18/04/24 a 15H09 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS061-Rempl.Robinet flotteur silencieux	1	80,97	80,97
1,00	PBS074-Robinet d'arret WC	1	48,58	48,58
TOTAL H.T.				129,55
T.V.A. a 10,00%				12,95
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>142,50</u>

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 18/04/2024 et le 18/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LE MAIL DUPLESSIS (MDU - 01 - 61)

61 MAIL FRANCOIS MITTERRAND

35000 RENNES

logement n° 100345, porte n°6123, 2° étage, Type 3



Diag EIIE

Occupant actuel : MME JESUS DA SILVA Anais 070071/37

domicile : bureau : portable : 0662242307

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Fuite sur WC non maitrisable - ai dit à locataire de couper l'eau au compteur général

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si nécessaire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B91704 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction