

N/REF : 4/04/2024 9H39 C:000053 I:02591  
V/REF : MAIL DU 04/04  
V/Email reçu le Jeudi 04/04/2024 a 9H39

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. GRG  
**IMMEUBLE** : LA GRANGE -GRG  
2, RUE DE LA NOUETTE  
.  
35310 CINTRE

Rennes, le 17 Mai 2024

**Référence Marché**: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean  
**LOCALISATION** : ALLEE 2 NOUETTE - MME KISMET 06 51 17 89 55 / 07 67 35 96 81  
LOGEMENT N° 103861, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE  
**MOTIF** : ABSENCE D'EAU CHAUDE  
**Donneur d'ordre** : Mme M LEFEUVRE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 05/04  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE  
CONSTAT: FUITE AU NIVEAU DU GROUPE SECURITE  
COUPURE D'EAU  
MISE HORS TENSION ELECTRIQUE  
REPLACEMENT DU GROUPE SECURITE  
REMISE EN EAU  
REMISE EN TENSION ELECTRIQUE  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ETANCHEITE  
NETTOYAGE CHANTIER  
REMARQUE: REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE SERA A PREVOIR  
REMARQUE 2: FUITE AU NIVEAU DU REDUCTEUR DE PRESSION COMPTEUR D'EAU

INTERVENTION DU 12/04  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
COUPURE D'EAU  
MISE HORS TENSION  
DEPOSE DU BALLON D'EAU CHAUDE DEFECTUEUX  
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE SUR TREPIED  
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SECURITE  
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE  
CONSTAT : DEBIT D'EAU TRES FAIBLE, REDUCTEUR DE PRESSION DEFECTUEUX,  
SON REMPLACEMENT EST NECESSAIRE  
DEPOSE DU REDUCTEUR DE PRESSION DEFECTUEUX  
FOURNITURE ET POSE D'UN REDUCTEUR DE PRESSION

REMISE EN EAU  
REMISE SOUS TENSION  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/04/24 a 10H55 Mme M LEFEUVRE  
NR LGESTION Email envoyé le 05/04/24 a 12H33 Mme M LEFEUVRE  
05/04: SUITE A L'INTERVENTION DU 05/04, PRÉCONISATION DE REMPLACER LE BALLON D'EAU CHAUDE ET DU RÉDUCTEUR DE PRESSION, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT  
NR LCOMPTER Email envoyé le 05/04/24 a 10H07 mlefeuvre@aiguillon.com  
NR LCOMPTER Email envoyé le 05/04/24 a 10:07 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE  
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |        |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|--------|
| 1,00                     | MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 05/04   | 1    | 53,98   | 53,98  |
| 1,00                     | PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3 | 2    | 539,80  | 539,80 |
| 1,00                     | PBS015-Rempl. réducteur de pression      | 3    | 80,97   | 80,97  |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 674,75 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                          |      |         | 67,47  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | 742,22 |

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.

## Ouest SERVIMO

---

**De:** Anne CASAERT <acasaert@aiguillon.com>  
**Envoyé:** jeudi 4 avril 2024 09:39  
**À:** Ouest SERVIMO  
**Cc:** Marion LEFEUVRE  
**Objet:** URGENT -RELANCE-AC/B80129

Bonjour,

Pouvez-vous contacter Mme KIMSET au 0767359681 ou par mail : [aykismet@gmail.com](mailto:aykismet@gmail.com) concernant la commande citée en objet.

De plus Mme n'a plus d'eau chaude-BEC a remplacer ?

Actuellement nous ne pouvons pas émettre de bon de commande, il vous sera émis la semaine prochaine

En vous remerciant  
Bien cordialement



**Anne CASAERT**  
Gérant Immobilier  
0299547097  
55 cours Kennedy - 35000 RENNES  
[acasaert@aiguillon.com](mailto:acasaert@aiguillon.com)  
[www.aiguillon-construction.fr](http://www.aiguillon-construction.fr)

