

N/REF : 27/03/2024 9H22 C:000053 I:02595
V/REF : AC/B90230
V/Email reçu le Mercredi 27/03/2024 a 9H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CMC
IMMEUBLE : COMMERCE -CMC
RUE DU COMMERCE
.
35750 IFFENDIC

Rennes, le 17 Mai 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 3 COMMERCE - MR BOUCHARD 02 99 27 52 63/06 06 40 55 52
LOGEMENT N° 017683, PORTE N°3, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : DYSFONCTIONNEMENT CHAUFFE-EAU (NÉCESSITÉ DE PASSER EN MARCHÉ FORCÉE
POUR QUE L'EAU CHAUFFE)

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 03/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU CONTACTEUR
CONSTAT BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE DU CHAUFFE EAU
CONSTAT CELUI CI NE FONCTIONNE PLUS
PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION: REMPLACER LE BALLON D'EAU CHAUDE 150 LITRES
PRÉCONISATION 2: ROBINET ÉVIER DÉFAILLANT - PRÉVOIR SON REMPLACEMENT

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 150 LITRES
MODIFICATION CUIVRE
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE

REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
DÉPOSE ROBINET ÉVIER
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR ÉVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 13/05/24 a 15H50 M. E ROCHE

NR LGESTION Email envoyé le 22/04/24 a 16H02 M. E ROCHE

2204 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 03/04 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 03/04/24 a 15H46 M. E ROCHE

0304: SUITE A L'INTERVENTION DU 03/04, PRÉCONISATION DE REMPLACER LE BALLON D'EAU CHAUDE, PRÉVOIR ÉGALEMENT LE REMPLACEMENT DU ROBINET DE L'ÉVIER AVEC MODIFICATION ALIMENTATION EFS ET ECS, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 03/04	1	53,98	53,98
1,00	PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	2	539,80	539,80
1,00	PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s'évier	2	111,19	111,19

TOTAL H.T.	704,97
T.V.A. a 10,00%	70,49
TOTAL T.T.C.En EURO	775,46

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Emmanuel ROCHE
email : eroche@aiguillon.com
tél : 0299547093 portable : 0785601741

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 27/03/2024 et le 05/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

COMMERCE (CMC - 01 - 3)

3 RUE DU COMMERCE

35750 IFFENDIC

logement n° 017683, porte n°3, Rez de chaussée, Type 2

Occupant actuel : MR BOUCHARD André 068982/15

domicile : 0299275263 bureau : portable : 0606405552

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Dysfonctionnement chauffe-eau (nécessité de passer en marche forcée pour que l'eau chauffe). Merci de procéder aux réparations nécessaires.

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si nécessaire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B90230 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction