

N/REF : 6/03/2024 17H38 C:000053 I:02638
V/REF : AC/B88823
V/Email reçu le Mercredi 06/03/2024 à 17H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BAB
IMMEUBLE : RES.BARBARA -BAB
1, RUE BARBARA / KERGARIOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 17 Mai 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 5 KERGARIOU - MME SAHMANE 07 88 74 87 28 / 02 23 23 34 69
LOGEMENT N° 107618, PORTE N°A24, 2° ÉTAGE
MOTIF : FUIITE SUR VANNE COMPTEUR EAU FROIDE DANS LES WC
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES COMPTEURS
CONSTAT : FUITES SUR JOINTS FIBRES AVANT ET APRES COMPTEUR
FERMETURE DES VANNES ECS ET RECYCLAGE EC DANS LES COMMUNS
CONSTAT : FUIITE SUR CERTAINES VANNES EN LES MANOEUVRANT
TENTATIVE DE FERMETURE VANNE EAU CHAUDE : FERMETURE IMPOSSIBLE DONC
IMPOSSIBILITÉ DE DÉPOSER LE COMPTEUR POUR REMPLACER LES JOINTS AVANT
COMPTEUR ET APRES COMPTEUR AU NIVEAU DU CLAPET ANTI-POLLUTION
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE VANNE ECS POUR INTERVENTION
VEOLIA GERE SOUS STATION ECS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR INTERVENTION PLANIFIÉE LE 22/04
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FERMERTURE VANNE ECS ET RECYCLAGE ECS AVEC TECHNICIEN VEOLIA

REPLACEMENT JOINTS AVANT COMPTEUR ET APRES COMPTEUR AU NIVEAU DU
DISCONNECTEUR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 23/04/24 a 17H21 Mme S ALI MOHAMED

NR LGESTION Email envoyé le 03/04/24 a 16H43 Mme S ALI MOHAMED

0304 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 13/03 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 13/03/24 a 15H05 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR UNE COUPURE GENERALE EAU CHAUDE
PRÉCOIR LE REMPLACEMENT DE PLUSIEURS JOINTS AU NIVEAU DES VANNES
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54		156,54
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 08/04	2	53,98		53,98
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/04	3	53,98		26,99
1,00	PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC	4	44,26		44,26

TOTAL H.T.	281,77
T.V.A. a 10,00%	28,17
TOTAL T.T.C.En EURO	309,94

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Marion LEFEUVRE
email : mlefeuvre@aiguillon.com
tél : 0299547096 portable : 0612109614

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 06/03/2024 et le 13/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE BARBARA (BAB - 01 - 05)

5 RUE CHARLES KERGARIOU

35000 RENNES

logement n° 107618, porte n°A24, 2° étage, Type 4

Occupant actuel : MME SAHMANE Sylvie 057102/66

domicile : 0223233469 bureau : portable : 0788748728

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en apparent

Merci d'intervenir pour une fuite sur la vanne compteur eau froide dans les WC.

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B88823 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction