

N/REF : 21/02/2024 11H36 C:000053 I:02585
V/REF : AC/B87782
V/Email reçu le Mercredi 21/02/2024 a 11H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HRO
IMMEUBLE : ROBINAIS -HRO
5-7, ROUTE DU LANDRET
.
35830 BETTON

Rennes, le 17 Mai 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 5 LANDRET- MME ROCHER ET MR STENEGRY 06 50 00 58 63
LOGEMENT N° 101839, PORTE N°5, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 6
MOTIF : MANQUE DE PRESSION, DISFONCTIONNEMENT BEC A EXPLORER (DISJONCTE)
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : LES FILS A1 ET A2 AVAIENT ÉTÉ INVERSÉ AU NIVEAU DU TÉLÉRUPTEUR
CE QUI A CRÉÉ UNE SURCHAUFFE. TÉLÉRUPTEUR A REMPLACER
MISE HORS TENSION
DÉPOSE DU TÉLÉRUPTEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN TÉLÉRUPTEUR
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
REMPACEMENT DU BOUTON VA ET VIENT PAR UN BOUTON POUSSOIR
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 27/03/24 a 11H36 M. E ROCHE
NR LGESTION Email envoyé le 05/03/24 a 16H02 M. E ROCHE
0503: SUITE A NOTRE DEMANDE DU 28/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES

PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 28/02/24 a 14H36 M. E ROCHE

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT D'UN BOUTON POUSSOIR DANS LE SALON
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 24/02	1	53,98		107,96	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 27/03	2	53,98		80,97	
TOTAL H.T.					188,93	
T.V.A. a 10,00%					18,89	
TOTAL T.T.C.En EURO					207,82	

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Emmanuel ROCHE
email : eroche@aiguillon.com
tél : 0299547093 portable : 0785601741

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 21/02/2024 et le 28/02/2024

mail : ouest@servimo.fr

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LA HAUTE ROBINAIS (HRO - 01 - 05)

5 ROUTE DU LANDRET

35830 BETTON

logement n° 101839, porte n°5, Rez de chaussée, Type 6

Occupant actuel : MME ROCHER MR STENEGRY 062810/51

domicile : bureau : 0617581316 portable : 0650005863

	Quantité
Diag mq press prop solut (PBS014) Diagnostic pour manque de pression, proposition d'une solution Dysfonctionnement chauffe eau à explorer (disjoncte)	1,00 FFT

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B87782 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction